



ZPA.0003.31.2021

Kalisz dn. 18.08.2021r.

Pan
Tomasz Bezen

Radny
Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu 06.08.br. w sprawie naprawy nawierzchni chodnika i ograniczenie przelewu wód deszczowych na posesję przy ul. Wieniawskiego 61a i 61b, uprzejmie informuję jak niżej.

Wizja w terenie przeprowadzona przez inspektorów Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu wykazała iż nawierzchnia przedmiotowego chodnika posiada normatywne spadki poprzeczne skierowane w kierunku jezdni. Jezdnia ograniczona jest krawężnikiem wystającym ponad nawierzchnię jezdni o min. 4cm. Odwodnienie ul. Wieniawskiego realizowane jest za pomocą studni wpustowych podłączonych do zlokalizowanego w drodze kanału o średnicy 160mm.

W miesiącu lipcu br. na skutek bardzo intensywnych i ponadnormatywnych opadów deszczu, kanalizacja deszczowa w ul. Wieniawskiego nie nadążała odprowadzać tak znacznych ilości wód opadowych poprzez istniejące wpusty deszczowe. Spowodowało to spływ wody w najniższe punkty ulicy m.in. na przedmiotowe posesje. Zdarzenie to można kwalifikować jako anomalię pogodową i ekstremalne zdarzenie losowe, któremu żaden zarządca drogi nie jest w stanie zapobiec. Należy podkreślić, że w przypadku opadu deszczu mieszczącego się w kryteriach normatywnego na ul. Wieniawskiego nie występuje problem zalewania wodami opadowymi z ulicy posesji przyległych do pasa drogowego.

W przypadku występowania podobnego zjawiska w przyszłości zostaną podjęte działania mające na celu zminimalizowanie spływu wód deszczowych na przedmiotowe posesje.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza
Krzysztof Kinastowski

Interpelacja

Proszę Pana Prezydenta o naprawę chodnika przy adresie Wieniawskiego 61a i 61b . Po deszczach płynąca ulicą woda zalewa działki mieszkającym tu kaliszanom. Prawdopodobnie przyczyną są za niskie krawężniki w tym miejscu.

Proszę o działanie w opisanej sprawie.

Tomasz Bezen
Radny Rady Miasta Kalisza