

WRM.0003.1.2024

Kalisz, 4 stycznia 2024 r.

Pan
Tomasz Wasiak
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację w sprawie remontu ulicy Kanonickiej informuję, że kraty są montowane na istniejących (nie na nowo budowanych) studniach piwnicznych i wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Studnie piwniczne są nieodłącznym elementem starej zabudowy każdego miasta. Obecnie są nadal wykorzystywane przez mieszkańców poszczególnych kamienic. Nie służą tylko jako zsyp opału do piwnicy, ale również jako forma wentylacji pomieszczeń piwnicznych. Celowe zaślepienie okienek piwnicznych oraz studni zaburza proces wentylacji, a tym samym stanowi zagrożenie dla dolnej kondygnacji kamienicy. Należy pamiętać, że studnie piwniczne najczęściej mają podłoże filtracyjne, dzięki któremu woda nie gromadzi się na powierzchni i nie zalewa kamienic.

Podczas przebudowy nawierzchni ulicy Kanonickiej zachowane zostają istniejące studnie piwniczne. Wymianie ulega tylko krata zabezpieczająca, której wielkość wyznacza komora studni. Dla podniesienia komfortu użytkowników lokali, na kratkach, które znajdują się przed wejściem do punktów usługowych, zostały zamontowane funkcjonalne i estetyczne wycieraczki.

Łączę wyrazy szacunku
Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tomasz Wasiak
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Pan
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację dotyczącą remontu ul. Kanonickiej w Kaliszu.

Od dłuższego czasu obserwujemy remont zabytkowych ulic naszego miasta. Oczywiście należy to pochwalić. Ale niestety i w tej przysłowiowej beczce miodu jest łyżka dziegciu. Jest nią niezadowolenie mieszkańców ulicy Kanonickiej spowodowane niedbałością o ich potrzeby i majątek. Podczas remontu ulicy wymienione zostały kratki odpływowe. Jednak podczas usuwania starych krutek odsłonięte zostały zaślepione wcześniej okna piwniczne. Okna te przed laty służyły do zaopatrywania budynków w opał. Dziś nie pełnią tej funkcji. Roboty remontowe sprawiły, że do wnętrza budynków wlewa się woda opadowa oraz gruz i piach z remontowanej ulicy. Dodatkowo kratki odpływowe zdają się być instalowane w nieprzemyślany sposób, np. przed drzwiami sklepów. Stwarza to niebezpieczeństwo wypadku, szczególnie wśród kobiet poruszających się na szpilkach. Obcas buta bowiem wbija się w kratkę i łamie. Do takich zdarzeń (jak informują mieszkańcy) doszło już kilka razy.

Pytam zatem Szanownego Pana Prezydenta, czy ma świadomość zaistniałej sytuacji i czy zamierza naprawić ten poważny błąd? W myśl powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć” celowym byłoby sprawdzanie i korygowanie prac remontowych na bieżąco, nie zaś czekanie na zakończenie prac i po odbiorze poprawianie usterek.

Kalisz, 28.12.2023

Z wyrazami szacunku


Tomasz Wasiak
radny Rady Miasta Kalisza