

Kalisz, dnia 21 lutego 2017r.

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze branży budowlanej brak posadzki z płytek GRES. Proszę o uzupełnienie przedmiaru lub o potwierdzenie, że nie należy wyceniać.

Odpowiedź:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, Zamawiający pomocniczo przekazał jako załączniki do SIWZ przedmiary robót dot. przedmiotu zamówienia - nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia (patrz też pkt 4.5. SIWZ).

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku pozycje nie ujęte w przedmiarach a niezbędne do wykonania zamówienia należy uwzględnić przy opracowaniu kosztorysu ofertowego, o którym mowa w pkt. 23.1.b) SIWZ jak i przy wyliczeniu ceny oferty.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze branży budowlanej brak cokoliczków z płytek GRES. Proszę o uzupełnienie przedmiaru lub o potwierdzenie, że nie należy wyceniać.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Wysokość cokoliczków 10 cm.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze branży budowlanej brak okładzin ściennych z płytek ceramicznych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości lub o potwierdzenie, że nie należy wyceniać.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze branży budowlanej brak gruntowania i malowania ścian i stropów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości lub o potwierdzenie, że nie należy wyceniać.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Należy przewidzieć gruntowanie i malowanie stropów i ścian, malowanie ścian farbą ceramiczną.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze branży budowlanej w pozycji 15 błędnie wyliczono ilość ścianek działowych. Jest 21,082 m², a powinno być 55,61 m². Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze branży budowlanej w pozycji 17 błędnie wyliczono ilość tynków gipsowych na ściankach działowych. Jest 42,164 m², a powinno być 111,22 m².

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 7:

W przedmiarze branży budowlanej w pozycji 16, 17 i 28 przyjęto na ścianach gładzie gipsowe. Zgodnie z projektem powinien być tynk gipsowy maszynowy gr. 15 mm. Proszę o korektę przedmiaru. Gładzi gipsowych nie wykonuje się bezpośrednio na murach.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Należy przyjąć tynk gipsowy maszynowy gr. 15 mm zgodnie z projektem.

Pytanie nr 8:

W przedmiarach brak 4 pochwyty i siedziska prysznicowego dla osób niepełnosprawnych. Proszę o uzupełnienie lub o potwierdzenie, że nie należy wyceniać.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Wymagany osprzęt dla osób niepełnosprawnych:

- uchwyt dla niepełnosprawnych prysznicowy: 1 szt.,
- uchwyt dla niepełnosprawnych umywalkowy składany: 1 szt.,
- uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej: 2 szt. (1 szt. stała, 1 szt. ruchoma),
- siedzisko dla niepełnosprawnych prysznicowe – składane: 1 szt.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze robót branży drogowej w poz. 7 powinna być nawierzchnia sztuczna: rodzaj włókna 100% polietylen, monofil, jak opisano w uzupełnieniu dokumentacji, a nie darń, jak opisano w przedmiarze i projekcie technicznym.

Odpowiedź:

Boisko ma posiadać wzmocnienie murawy naturalnej nawierzchnią sztuczną w obrębie pól bramkowych oraz w strefach bezpieczeństwa za liniami bocznymi, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym - wielobranżowym w części dotyczącej branży drogowej, który stanowi załącznik do SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Karolina Pawliczak

Wiceprezydent Miasta Kalisza