

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Majkowskie centrum sportowo-rekreacyjne przy ul. Tuwima – ETAP I”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następującej odpowiedzi i zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Pytanie:

W związku z udzielonymi pytaniami na zadanie jak wyżej prosimy o zmianę parametru: grubość włókna fibrylowanego.

Zamawiający skorygował zapisy w zakresie rodzajów włókien dopuszczając mieszankę włókien monofilowego wraz z fibrylowanym. Wskazujemy, że włókna fibrylowane nigdy nie osiągną przez swoją strukturę żądanej grubości 290 mikronów, pozostawienie tego parametru na poziomie 290 mikronów jest tylko pozornym rozszerzeniem konkurencyjności postępowania i nie daje możliwości zastosowania innych produktów niż pierwotnie. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie włókna fibrylowanego o grubości min. 110 i pozostawienie włókna monofilowego na poziomie min. 290.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza włókno fibrylowane o grubości min. 110 mikronów oraz w załączeniu do niniejszej informacji przekazuje zmieniony załącznik do oferty pn. „Zestawienie parametrów oferowanego systemu nawierzchni oraz maty absorbującej uderzenia”.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)

**Zestawienie parametrów oferowanego systemu nawierzchni
oraz maty absorbującej uderzenia**

Lp.	Nazwa / jednostka	Parametry techniczne (minimalne) wymagane	Parametry techniczne oferowanej nawierzchni
Nawierzchnia ze sztucznej trawy: <i>(nazwa)</i>			
1.	Typ	Włókno monofilowe wzmocnione rdzeniem w dwóch odcieniach zielonego w jednym pęczku <i>lub</i> Dwa rodzaje włókna: - typ włókna pierwszego – monofilowe wzmocnione rdzeniem, - typ włókna drugiego – fibrylowane proste w min. dwóch odcieniach zielonego w jednym pęczku	
2.	Materiał włókna	100% polietylen	
3.	dtex	≥ 12 000	
4.	Wysokość włókna	≥ 60 mm	
5.	Ilość pęczków	≥ 6.800/m ²	
6.	Gęstość/m ²	≥ 110 000 włókien	
7.	Grubość włókien	Włókno monofilowe ≥ 290 mikronów Włókno fibrylowane ≥ 110 mikronów	
8.	Waga włókna/m ²	≥ 1 500 g	
9.	HIC	≥ 1,4	
10.	Wypełnienie	Piasek oraz granulat EPDM z recyklingu kolor szary	
11.	Nawierzchnia certyfikowana przez IRB		TAK
12.	Nawierzchnia certyfikowana FIFA Quality PRO		TAK
Mata absorbująca uderzenie: <i>(nazwa)</i>			
13.	Typ	PE	
14.	Grubość	≥20 mm	
15.	Odporność na rozciąganie	≥0,15 MPa	
16.	Absorpcja wstrząsu	od 55 do 85%	