

Kalisz, dnia 6 grudnia 2016r.

## **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu”**

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę typu opraw oświetleniowych słupów boiska z opraw ledowych na metalhalogenowe?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę opraw ledowych na metalhalogenowe.

### **Pytanie nr 2:**

W projekcie budowlanym – branża drogowa opisano parametry nawierzchni boiska – trawa z rolki o szerokości 210 cm. Ze względu na obniżenie kosztów inwestycji wnioskujemy o wyrażenie zgody na zastosowanie trawy z rolki o szerokości 40 cm.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie trawy z rolki o szerokości 40 cm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy z rolki o szerokości minimum 120 cm.

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność przedłożenia tzw. paszportu trawy z rolki?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje konieczność przedłożenia tzw. paszportu trawy z rolki. Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna być przygotowana przez firmę specjalistyczną prowadzącą ewidencję upraw. Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument roboczo zwany paszportem, który należy przedstawić Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia przed planowaną dostawą. Paszport darni wystawiony przez producenta i dotyczący przedmiotowego zadania powinien określać:

- wiek darni (datę wysiewu - wiek murawy: nie mniejszy niż 1,5 roku nie większy niż 2,5 roku)
- lokalizację plantacji

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.39.2016

- rodzaj wysianej mieszanki nasion  
- proces pielęgnacji (częstotliwość koszenia, częstotliwość i rodzaj nawożenia, opryski).  
Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu autoryzację dostawy i montażu określonej w paszporcie darni wystawioną przez producenta trawy z rolki zawierającą opis przeznaczenia (nazwę zadania).

**Pytanie nr 4:**

Z uwagi na wysoki koszt wbudowania i utrzymania trawy hybrydowej zaprojektowanej w polach bramkowych i strefie bezpieczeństwa za liniami bocznymi boiska prosimy o ostateczne poinformowanie oferentów czy do wyceny należy uwzględnić wyżej wymienione wzmocnienie trawy z rolki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga uwzględnienia w wycenie wzmocnienia w polach bramkowych i strefie bezpieczeństwa za liniami bocznymi boiska, zgodnie z projektem. Dodatkowo Zamawiający w celu weryfikacji parametrów wzmocnienia syntetycznego nawierzchni będzie żądał w ramach dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt.1 projektu umowy, który stanowi załącznik do SIWZ, złożenia następujących dokumentów:

- karty technicznej zastosowanego wzmocnienia,
- atestu PZH na zastosowane wzmocnienie,
- autoryzacji producenta wzmocnienia wystawionej na przedmiotową inwestycję.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej procedury zgłaszania podwykonawców, określonej w § 10 projektu umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

W imieniu Wykonawcy zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

**Odpowiedź:**

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z zawartej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.39.2016

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy, który stanowi załącznik do SIWZ, polegającą na tym, że w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.”

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza