

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
1	**Komunikacja**	
	wykładzina PCV	27,75 m^2
1a	**Boks nr 1**	
	wykładzina PCV	8,75 m^2
1b	**Boks nr 2**	
	wykładzina PCV	8,93 m^2
1c	**Boks nr 3**	
	wykładzina PCV	8,93 m^2
1d	**Boks nr 4**	
	wykładzina PCV	8,93 m^2
2	**Zaplecze**	
	wykładzina PCV	23,94 m^2
3	**Klasopracownia**	
	wykładzina PCV	24,03 m^2
4	**Klasopracownia**	
	wykładzina PCV	68,85 m^2
	RAZEM	**180,11m^2**

LEGENDA:

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.
- pion instalacji C.O.
- grzejnik płytowy z zasilaniem bocznym i zaworem termostatycznym

UWAGA:

1.W związku z możliwością zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
7.Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Nazwa projektanta

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432

e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

Nazwa objektu budowlanego

Remont w ramach zadania pn. „Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcacym" dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska"

Adres objektu budowlanego

ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz;
dz. nr geod. 71; obręb 0024; jednostka ewiden. 306101_1;

Stadium
Projekt budowlano-wykonawczy

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant :
mgr inż. Bartosz Woźniak
uprawnienia budowlane nr WKP/0126/POOS/14
do projektowania bez ograniczeń w specjalność instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Data
2016.12

Skala rysunku
1:100

Nazwa rysunku
INSTALACJA C.O.

Status
Z02/12.2016

Numer rysunku
S-02