

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 11 w Kaliszu”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam odpowiedzi w poniższym zakresie:

Pytanie 1:

Zamawiający w pkt. 4.4. SIWZ opisu przedmiotu zamówienia zadania pn. „WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ ŚCIEŻKI ZDROWIA Z ELEMENMTAMI PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓL NR 11 W KALISZU” zawarł szczególne wymagania dotyczące nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, która ma zostać użyta w trakcie realizacji zadania objętego przedmiotowym przetargiem. Treść SIWZ nie odnosi się w swojej treści do obowiązku przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie przez nawierzchnię opisaną w w/w. pkt SIWZ tam wyszczególnionych.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy na etapie składania ofert Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie przez nawierzchnię oferowaną przez Wykonawcę parametrów wskazanych w ww. pkt 4.4. SIWZ opisu przedmiotu zamówienia zadania pn. „WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ ŚCIEŻKI ZDROWIA Z ELEMENMTAMI PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓL NR 11 W KALISZU”.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 4.4. SIWZ wskazane dokumenty stanowiąc będą dokumentację powykonawczą i zostaną przekazane Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Ponadto w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Do SIWZ dodaje się załącznik pn. „Zestawienie parametrów oferowanej nawierzchni”.

WRI.271.01.19.2017

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zmieniam termin składania i otwarcia ofert na następujący: **22.06.2017r.** Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Artur Kijewski

Wiceprezydent Miasta Kalisza

....., dnia

Zestawienie parametrów oferowanej nawierzchni

Lp.	Nazwa /jednostka	Parametry techniczne (minimalne) wymagane	Parametry techniczne oferowanej nawierzchni
Nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa typu natrysk / nawierzchnia dwuwarstwowa*: (nazwa)			
1.	Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)	$\geq 0,91$	
2.	Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)	≥ 40	
3.	Wytrzymałość na rozdzieranie (N)	≥ 140	
4.	Ścieralność, aparat Stuttgart (mm)	$\leq 0,085$	
5.	Odbicie piłki koszykowej (%)	≥ 100	
6.	Odporność na uderzenie powierzchnia odcisku kolki (mm ²)	550 ± 50	
7.	Współczynnik tarcia:		
	- na sucho	≥ 94	
	- na mokro	≥ 57	

.....
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić