



WGOŚ.6220.0015.2025
D2025.12.03164

Kalisz, 05.01.2026 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), oraz w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA KALISZA **zawiadamia strony**

o wydaniu i udostępnia na 14 dni treść decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02.01.2026 r., znak WGOŚ.6220.0015.2025, D2025.12.02491 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Złotej w Kaliszu z układem kanalizacyjnym dopływowym i rurociągami tłocznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej funkcjonowania oraz rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji”** projektowanej w Kaliszu przy ulicy Złotej, na działkach o nr ew. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 w obrębie ewidencyjnym 020, na działkach o nr ew. 32/19 w obrębie ewidencyjnym 022, oraz na działkach o nr ew. 6/5, 6/6, 6/7, 7/3, 7/4, 8/1, 9/6, 10/4, 10/5, 10/6, 11/5, 13/2, 13/7, 13/8, 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 w obrębie ewidencyjnym 023.

Dokumentacja sprawy oraz uzgodnienia i opinie organów, są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz, I piętro, pokój 30), w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Po upływie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia (udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej) przyjmuje się, że decyzja została stronom doręczona.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Paweł Bąkowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:**Administrator danych osobowych.**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
- e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

- listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
- e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00 - 014 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

WGOŚ.6220.0015.2025
D2025.12.02491

Kalisz, 02.01.2026 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 104 oraz art. 107 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Złotej w Kaliszu z układem kanalizacyjnym dopływowym i rurociągami tłocznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej funkcjonowania oraz rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji”** projektowanej w Kaliszu przy ulicy Złotej, na działkach o nr ew. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 w obrębie ewidencyjnym 020, na działkach o nr ew. 32/19 w obrębie ewidencyjnym 022, oraz na działkach o nr ew. 6/5, 6/6, 6/7, 7/3, 7/4, 8/1, 9/6, 10/4, 10/5, 10/6, 11/5, 13/2, 13/7, 13/8, 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 w obrębie ewidencyjnym 023

**stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz
określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**

1. Zaplecze budowy, powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych zabezpieczyć przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. Podłoże zaplecza budowy, po którym będą się poruszać maszyny i samochody należy uszczelnić.
2. Każdego dnia po zakończeniu pracy, a szczególnie w dni wolny od pracy, maszyny i samochody mają być zaparkowane na wyznaczonym do tego celu terenie zaplecza budowy.
3. Zaplecze budowy wyposażać w szczelne bezodpływowe zbiorniki ścieków bytowych, których zawartość będzie przekazywana podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich odbiór.
4. Zaplecze budowy zlokalizować w odległości minimum 50 m od rzeki Proсны.
5. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowniczych (w szczególności ewentualne naprawy i konserwacja sprzętu) należy wykonywać poza terenem przedsięwzięcia.
6. Zaplecze budowy należy wyposażać w zorganizowany system spływu wód opadowych i roztopowych z możliwością ich podczyszczenia bądź zmagazynowania, w przypadku ich ponadnormatywnego zanieczyszczenia w sytuacjach awaryjnych.
7. Plac budowy, jego zaplecze i drogi dojazdowe należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
8. Plac budowy wyposażać w sorbenty i preparaty neutralizujące potencjalne zanieczyszczenia oraz ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.

9. Materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające, itp.) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach.
10. Prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
11. Sprawdzać na bieżąco stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych, a przede wszystkim kontrole układów paliwowych używanych maszyn.
12. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy niezwłocznie wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
13. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
14. Wszystkie powstające odpady (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia) należy zagospodarowywać zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz przekazywać uprawnionym podmiotom. W szczególności gromadzić odpady w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się substancji szkodliwych do środowiska gruntowo – wodnego oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawniony podmiot.
15. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji należy prowadzić wyłącznie w godzinach 6.00 – 22.00, w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed nadmiernym hałasem oraz zapyleniem.
16. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
17. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
18. Wycinkę drzew o obwodach mierzonych na wysokości 1,3 m, wynoszących powyżej 20 cm ograniczyć do maksymalnie 82 drzew, a wycinkę krzewów oraz drzew o obwodach do 20 cm włącznie, mierzonych na wysokości 1,3 m, ograniczyć do powierzchni maksymalnie 164 m².
19. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
20. Przeprowadzić nasadzenia drzew, minimalizujące straty przyrodnicze związane z ich wycinką o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm: w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 20 do 100 cm; w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 do 200 cm, w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm; do nasadzeń nie stosować drzew gatunków obcych.
21. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.
22. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat.

23. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
24. W przypadku usuwania drzewa będącego siedliskiem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, należy posadzić drzewo tego samego gatunku co usuwane.
25. W przypadku stwierdzenia dziupli w wycinanych drzewach zamontować budki lęgowe w liczbie odpowiadającej liczbie usuwanych dziupli.
26. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
27. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokości min. 0,1 m, o wysokości min. 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszka) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.
28. Do obsiewu używać rodzimych gatunków traw.
29. W przypadku stwierdzenia mrowisk (w tym mrówki łkowej *Formica pratensis*) na obszarze objętym inwestycją, przenieść je pod nadzorem entomologicznym na nowe stanowiska.
30. Wodę na potrzeby przedsięwzięcia pobierać z miejskiej sieci wodociągowej.
31. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet, których opróżnianiem zajmie się uprawniony podmiot.
32. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia struktury ewentualnie występujących na terenie inwestycji urządzeń wodnych (np. sieci drenarskich, rowów melioracyjnych) należy dokonać ich odbudowy lub przebudowy na warunkach określonych przez właściwy organ w celu zachowania ciągłości sieci.
33. Wykonywanie wykopów budowlanych oraz ich ewentualne odwadnianie rozpoczynać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót w danym miejscu. W trakcie prac należy chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń, a czas prac odwodnieniowych oraz ich szerokość i głębokość ograniczyć do minimum.
34. Jeśli podczas realizacji inwestycji dojdzie do wezbrań powodziowych, należy wtedy zabezpieczyć wykonywane prace, a ludzi i sprzęt usunąć z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
35. Wykonać makro - i mikroniweletę terenu w celu uzyskania rzędnej 102,00 m n.p.m.
36. Teren pod zbiornikiem koagulantu oraz punktem przyjęcia osadów i szlamów wynieść do rzędnej powyżej 102,00 m n.p.m.
37. Pod zbiornikami wykorzystywanymi do gromadzenia koagulantu wykonanych z laminatów, ustawić żelbetowe monolityczne wanny zabezpieczone powłoką chemoodporną o pojemności pozwalającej pomieścić cały wyciek.
38. Zaprojektować retencję kanałową o objętości minimalnej 3000 m³, system pomp mobilnych oraz nadmiarowość głównych systemów zasilania i tłoczenia.
39. Prowadzić ciągły monitoring pracy układu.
40. Wykonać opomiarowanie projektowanych miejsc awaryjnych zrzutów ścieków.
41. Wody opadowe lub roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać do zbiorników retencyjnych o minimalnej pojemności 100 m³.

42. Wody opadowe lub roztopowe z dróg, placów i chodników przed odprowadzeniem do odbiornika oczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
43. W przypadku dużych, długotrwałych deszczy, lub deszczy nawalnych o ponadnormatywnym natężeniu, nadmiar wód (niemieszczący się w podziemnych zbiornikach), odprowadzać do niecki rozsączającej o projektowanej objętości około 100 m³, zabezpieczonej w przelew awaryjny o średnicy DN300 umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody do istniejącej kanalizacji deszczowej DN1000.
44. Przed rozpoczęciem prac uzyskać wymagane zgody wodnoprawne na budowę/przebudowę/likwidację urządzeń wodnych.
45. Kwestie związane z prawidłowym odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów budynków oraz innych powierzchni utwardzonych np. miejsc postojowych projektowanych na terenie nieruchomości, powinny być uwzględnione w projekcie budowlanym i w projekcie zagospodarowania terenu.
46. Przyjęty system zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości powinien zostać opracowany na podstawie analizy warunków lokalnych m.in. natężenia i kierunku spływu powierzchniowego wód opadowych lub roztopowych, wielkości powierzchni biologicznie czynnej, chłonności gruntu, poziomu wód gruntowych, technicznych możliwości zainstalowania na nieruchomości urządzeń służących do ich zagospodarowania.
47. Nie wolno zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdującej się na tym gruncie wody opadowej lub roztopowej, jeżeli miałyby to być ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
48. Wód opadowych lub roztopowych nie wolno samowolnie (bez wymaganych zgód, czy praw wydanych przez ich właścicieli/ użytkowników / zarządców/właściwe organy, itp.) odprowadzać na działki będące własnością innych podmiotów.
49. Zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości nie może szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie.
50. Nie wolno odprowadzać wód opadowych lub roztopowych z terenów biologicznie czynnych.
51. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren inwestycji należy uporządkować.
52. Władający powierzchnią ziemi (tj. właściciel nieruchomości lub podmiot ujawniony jako władający w ewidencji gruntów i budynków):
 - w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na swoim terenie, na podstawie art. 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Na podstawie art. 101h ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji, tj. usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji stwarzających ryzyko, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Plan remediacji ustala w drodze decyzji regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 - w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, które mimo podjęcia działań zapobiegawczych nie zostało zażegnane lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany regulacjami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, do zgłoszenia (art. 11 ustawy) wystąpienia tego faktu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz do podjęcia działań określonych przepisami ustawy, w tym przeprowadzenia działań naprawczych na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalającej plan remediacji. Jednocześnie należy mieć na względzie określony w przepisach art. 101r ustawy Prawo ochrony środowiska zakaz używania do prac ziemnych zanieczyszczonej gleby lub ziemi.

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Złotej w Kaliszu z układem kanalizacyjnym dopływowym i rurociągami tłocznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej funkcjonowania oraz rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji” projektowanej w Kaliszu przy ulicy Złotej, na działkach o nr ew. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 w obrębie ewidencyjnym 020 Piskorzewie, na działkach o nr ew. 32/19 w obrębie ewidencyjnym 022 Piskorzewie, oraz na działkach o nr ew. 6/5, 6/6, 6/7, 7/3, 7/4, 8/1, 9/6, 10/4, 10/5, 10/6, 11/5, 13/2, 13/7, 13/8, 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 w obrębie ewidencyjnym 023 Piskorzewie, wszczęte zostało na wniosek z dnia 10.04.2025 r. (złożony w tut. Urzędzie w dniu 11.04.2025 r.). Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Pan Łukasz Wojciechowski, AQUA S.A. ul. Kancelarska 28, 60 – 327 Poznań. Dokumentacja uzupełniana była przez pełnomocnika: 18.06.2025 r. (pismo z datą 17.06.2025 r.), 08.08.2025 r. (pismo z datą 07.08.2025 r.), 11.08.2025 r. (2 pisma z datą 07.08.2025 r.), 22.08.2025 r. (pismo z datą 18.08.2025 r.), 21.08.2025 r. (2 pisma z datą 19.08.2025 r.).

Zgodnie z ustaleniami i wyjaśnieniami pełnomocnika inwestora przywiezione na teren przepompowni ścieki, poddane będą procesom mechanicznego oczyszczania (m.in. oddzieleniu zanieczyszczeń grubych o średnicach powyżej 15 cm, następnie powyżej 10 mm, oraz zanieczyszczeń drobnych – głównie piasku zanieczyszczonego związkami organicznymi). Z dobowej ilości ścieków przywiezionych wynoszącej około 30 m³, około 28 m³ po podczyszczeniu odprowadzone jest do przepompowni i w efekcie końcowym na oczyszczalnię ścieków w Kucharach, natomiast około 2-2,5 Mg stanowi wytworzony odpad. W związku z powyższym inwestycja nie polega na przetwarzaniu odpadów, natomiast w procesie podczyszczania mechanicznego odpad jest wytwarzany, zatem zamierzenie zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 37 i pkt 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839 ze zm.). Na terenie przedsięwzięcia nie będzie funkcjonowała instalacja związana z przetwarzaniem odpadów

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Planowana inwestycja położona jest na obszarze nie objętym żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił do organów współdziałających o wydanie opinii nt. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi uzyskano:

1. Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak ON-NS.9011.651.2025 z dnia 02.06.2025 r. stwierdzającą, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz pismo o tym samym znaku z dnia 09.12.2025 r. podtrzymujące stanowisko zawarte w wydanej opinii.
2. Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PK.ZZŚ.4901.113.2025.JS z dnia 17.09.2025 r., nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań dotyczących jej realizacji oraz pismo o tym samym znaku z dnia 02.12.2025 r. podtrzymujące stanowisko zawarte w wydanej wcześniej opinii.

3. Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.82.2025.EK.10 z dnia 14.11.2025 r. nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazujące na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych warunków i wymagań.

Uwagi organów opiniujących zostały wzięte pod uwagę przy wydawaniu przedmiotowej decyzji.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy ooś na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać ma na budowie przepompowni ścieków przy ulicy Złotej w Kaliszu z układem kanalizacyjnym dopływowym i rurociągami tłocznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej funkcjonowania oraz rozbiórką obiektów przeznaczonych do likwidacji. Przedsięwzięcie obejmuje retencję spływu ścieków poprzez zabudowę zastawek na istniejących kolektorach dopływowych do przepompowni, przeniesienie w nową lokalizację istniejącej trafostacji, lokalizację nowych obiektów kubaturowych – m.in. komory na kolektorach dopływowych – K2, K3, KR, SP, hałę krat – HK, przepompownię główną – PG, komory na rurociągach tłocznych – KZZ, KRR, KPD, komory na rurociągach awaryjnych – KPA1, KPA2; budowę budynku techniczno – energetycznego – BTE, budynku garażowego-BG, posadowienie agregatu prądotwórczego, lokalizację 3 polietylenowych, dwupłaszczowych zbiorników paliwa o pojemności 1 m³ każdy; lokalizację zbiorników koagulanta o pojemności około 34m³ (2x17); lokalizację punktu przyjmowania osadów i szlamów – PP, budowę magazynu piasku – MP; instalację paneli fotowoltaicznych; monitoring wizyjny; system ochrony całego obiektu przepompowni; wyposażenie obiektów technologicznych w systemy odcięcia i zamknięcia na rurociągach i kanałach umożliwiających sterowanie automatyczne i ręczne zarówno na miejscu przepompowni jak i zdalnie z dyspozytorni centralnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji umiejscowionej na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody Lis; zabezpieczenie terenu przepompowni na wypadek zagrożenia powodziowego, uwzględnienie projektowanej sieci układu tłocznego; wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektu, tj. m.in. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi oraz niecką rozsączającą, pompownią wód opadowych lub roztopowych, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, sieci oświetleniowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej oraz infrastruktury towarzyszącej. Istniejące obiekty przepompowni – po uruchomieniu i nowego obiektu zostaną unieczynnione i następnie rozebrane.

Całkowita powierzchnia, która podlega przekształceniu zgodnie z przedstawionymi dokumentami wynosić ma około 18.338 m², w tym przekształcenie terenu w związku z budową nowej przepompowni wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie około 11.369 m², przekształcenie terenu w związku z pracami rozbiórkowymi – około 2.704 m², pozostałe tereny to około 4.265 m².

Planowane w ilości około 100 szt. po ok. 500 Wp (watpików) każda, instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane zostaną na dachach projektowanych obiektów – prawdopodobnie budynku garażowego, techniczno – energetycznego i przepompowni głównej.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit f) ustawy ooś stwierdzono, iż funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie powodowało kumulowania się oddziaływań, gdyż w jego sąsiedztwie nie znajdują się obiekty lub instalacje, z którymi mogłoby do nich dojść.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), d) oraz g) ustawy ooś, stwierdzono, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie obecnej przepompowni ścieków, w terenie oddalonym od zabudowy podlegającej ochronie, dookoła zlokalizowane są tereny przemysłowo – usługowe, nieużytki oraz pola uprawne. Najbliższe tereny podlegające ochronie stanowi zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa odległa o około 180 m oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

odległa o około 200 m. Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej stwierdzono, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin i nocnej w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112 ze zm.). Uciążliwości akustyczne mogące wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia, to przede wszystkim pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania, maszyny budowlane oraz prace montażowo – budowlane. Będą to uciążliwości krótkotrwałe i odwracalne. Prace budowlane zgodnie z warunkami niniejszej decyzji mają być prowadzone wyłącznie w porze dnia. Głównym źródłem hałasu na etapie realizacji inwestycji będą instalacje wentylacyjne projektowane na budynkach, o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającym 90 dB, oraz pojazdy samochodowe poruszające się po terenie, zarówno osobowe (w ilości około 6 pojazdów dziennie i 2 pojazdów w nocy) jak i ciężarowe (w ilości około 22 dziennie), związane z obsługą – przywóz szlamów i osadów, odbiór skratek. Zasilanie instalacji w trybie awaryjnym zapewnione zostanie przez umieszczony w kontenerze agregat prądotwórczy o mocy akustycznej około 104 dB. Agregat pracować będzie prawdopodobnie około 30 minut dziennie w trakcie prac serwisowych.

Zgodnie z przedstawionymi w karcie informacyjnej materiałami prognozowany poziom hałasu na granicy wyżej wymienionej zabudowy mieszkaniowej oraz rekreacyjno – wypoczynkowej nie powinien przekroczyć 35 dB zarówno w porze dnia jak i nocy, co oznacza, że nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Realizacja inwestycji nie powinna wpłynąć na klimat akustyczny w porównaniu do stanu obecnego.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c) ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i lit. g) ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie wiąże się z krótkotrwałymi emisjami substancji do powietrza. Źródłami chwilowymi, które ustaną po zakończeniu budowy będzie emisja pyłów związana z pracami budowlanymi oraz emisja substancji do powietrza związana z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Źródłami emisji do powietrza na terenie projektowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów osobowych i ciężarowych związany z obsługą inwestycji.

Specyfika prowadzonej działalności – powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery w tym odorów, które są substancjami uciążliwymi. Największe ich stężenie wystąpi podczas mieszania i przepływu ścieków, w miejscu zgromadzenia biomasy, gdzie występuje beztlenowy rozkład związków organicznych. W przepompowni planuje się uruchomić dwie stacje dezodoryzacji ST-D-W-2 dla przepompowni głównej oraz ST-D-W-3 dla punktu przyjmowania osadów i szlamów. Na przepompowni zainstalowanych będzie 5 wentylatorów służących do sporadycznego przewietrzania w przypadku przekroczenia stężeń wewnątrz budynku lub niedoboru tlenu. Stacja dezodoryzacji ST-D-W-2 będzie wyposażona w wentylator o wydajności około 6600m³/h, w którym powietrze będzie oczyszczane poprzez filtr świecowy z węglem aktywnym o skuteczności ok. 95 %. Stacja dezodoryzacji ST-D-W-3 będzie wyposażona w wentylator o wydajności 7500 m³/h, w którym powietrze będzie oczyszczane analogicznym filtrem świecowym z węglem aktywnym o skuteczności ok. 95%. Z obu stacji dezodoryzacji powietrze będzie odprowadzane dla każdej ze stacji osobnym emitorem otwartym znajdującym się na wysokości 2,2 m.n.p.t o średnicy wylotu 0,86 m. W sytuacjach awaryjnych zastosowany zostanie agregat o mocy maksymalnej ok. 880 kW.

Na potrzeby inwestycji – w przypadku awarii zasilania - zastosowany zostanie agregat (silnik diesla agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 1100kVA o mocy mechanicznej około 1200kW). Silnik prawdopodobnie będzie uruchamiany raz na tydzień na około 30 minut w celu sprawdzenia działania całej instalacji. Przy powyższych założeniach pracy, silnik wykorzystywał będzie maksymalnie 30% mocy maksymalnej, tj. ok. 15% maksymalnej pracy w godzinę ($0,5h \cdot 30\%$ mocy) - 180kWh.

Z przeprowadzonych w karcie informacyjnej obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu dla przepompowni głównej, punktu przyjmowania osadów i szlamów, 5 wentylatorów dachowych, odpowietrzenia zbiorników na olej oraz agregatu prądotwórczego wynika, iż wielkości emisji substancji na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powodowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy ooś ustalono, że inwestycja będzie podłączona do miejskiej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno – bytowych. Ścieki bytowe na etapie realizacji inwestycji odprowadzane będą do przenośnych toalet opróżnianych w miarę potrzeb przez uprawniony podmiot. Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Analizując zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę, nie przewiduje się wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w strefie zagrożonej wystąpieniem powodzi:

- a) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$), o głębokości zalewu do 0,5 m, rzędna wody powodziowej o $p=1\%$ wynosi około 101,70 m n.p.m.,
- b) prawie w całości na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat ($p=0,2\%$).

W celu zabezpieczenia inwestycji i zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej projektowanych obiektów przepompowni ścieków jednym z warunków niniejszej decyzji jest wykonanie makro i mikroniwelacji terenu w celu otrzymania rzędnej terenu wynoszącej ok. 102,00 m n.p.m., która stanowić ma zabezpieczenie przed przedostaniem się wody powodziowej $p=1\%$. Inwestor planuje wyniesienie rzędnej góry podmurówki do ok. 25 cm ponad poziom projektowanego terenu tj. do rzędnej około 102,25m n.p.m., co stanowiło będzie dodatkowe zabezpieczenie na wypadek powodzi.

W przypadku wystąpienia stanu powodziowego przewiduje się obsługę przepompowni przez awaryjny dojazd od strony ul. Piłsudskiego, umożliwiający utrzymanie bieżącej eksploatacji obiektu nawet w okresie wystąpienia wody 100 - letniej.

Inwestor uzyskał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak P.RPP.4261.1.2025.MT z 24 lutego 2025 r. zgodnie z którą realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś, ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby na terenie inwestycji nie były wykonywane naprawy i konserwacje sprzętu budowlanego, a także wskazano, aby niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.

Ścieki z dużą ilością zawiesiny, powstające w wyniku czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych dowożone będą i przekazywane na punkt przyjęcia osadów i szlamów wraz separacją piasku, gdzie zostaną poddane procesom oczyszczania mechanicznego z piasku i innych zanieczyszczeń. Następnie ścieki te będą zrzucane do leja zasypowego ze stali nierdzewnej znajdującego się w punkcie przyjmowania osadów i szlamów, zamontowanego pod ziemią. Umożliwi to zrzut zanieczyszczeń na kratę znajdującą się nad lejem, na której będą zatrzymywane zanieczyszczenia grubsze o średnicy powyżej 15 cm, a zanieczyszczenia drobniejsze będą dostawały się do leja, z którego w dalszej kolejności będą transportowane do separatora bębnowego. Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia (o średnicy powyżej 10 mm) transportowane będą następnie z wykorzystaniem transportera ślimakowego do kontenera. Zanieczyszczenia drobne (głównie piasek zanieczyszczony związkami organicznymi) będą natomiast podawane pompą do separatora płuczki piasku. Wyflukany piasek będzie również kierowany do kontenera. Pozbawione zawiesin przedstawiony wyżej sposób ścieki będą odprowadzane do przepompowni ścieków i dalej, docelowo, na oczyszczalnię ścieków, natomiast pozostałości 7 z 10 z procesu separacji, stanowiące odpady o kodach: 19 08 02 Zawartość piaskowników i 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Zgodnie z przedstawionymi danymi z ok. 30 m³/dobę przyjętych ścieków, ok. 28 m³ stanowić będzie odciek w postaci ścieku odprowadzonego do kanalizacji, a powstałe odpady wyniosą około 2 m³. Analogicznie w sytuacji awaryjnej z 50 m³ dowożonych ścieków odciek będzie stanowił ok. 47 m³, a osad ok. 2,7 m³. Zdolność przerobowa punktu przyjęcia osadów i szlamów wraz separacją piasku wyniesie około 50 m³/dobę.

Wody z odwodnienia wykopów oraz prób szczelności odprowadzane będą do istniejącej przepompowni ścieków i dalej do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Kalisz. Prace budowlane będą wykonywane za pomocą sprawnego sprzętu technicznego i pojazdów. Na terenie inwestycji zapewniony zostanie dostęp do sorbentów służących neutralizacji ewentualnych wycieków substancji zagrażających środowisku gruntowo-wodnemu.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego, zbiorniki na koagulant zostaną posadowione na utwardzonym terenie. Kolektory i rurociągi oraz kanały zostaną wykonane z trwałego i szczelnego materiału, a sposób ich połączenia wyeliminuje możliwość powstania nieszczelności. Przejścia przez ściany zostaną wykonane jako przejścia łańcuchowe, gwarantujące szczelność połączeń. Tam, gdzie będzie to wymagane powstaną szczelne nawierzchnie utwardzone, wysokiej klasy, nieprzepuszczalne betony, co wyeliminuje możliwość migracji zanieczyszczeń do środowiska.

Rozwiązania technologiczne dla nowej przepompowni ścieków zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem $Q_{hmax} = 2500 \text{ m}^3/\text{h}$ (z uwzględnieniem deszczy nawalnych), $Q_{hmax} = 1250 \text{ m}^3/\text{h}$ (przy braku opadów), $Q_{hmin} = 250 \text{ m}^3/\text{h}$, max. poziom ścieków przy uwzględnieniu retencji w kanałach dopływowych: 99,34 m n.p.m. Przebudowana przepompownia przyjmować będzie ścieki z różnych części miasta, kolektorem Winiary i kolektorem Runotex do komory K2 oraz kolektorem Głównym do komory K3. Z komory K2 i K3 ścieki trafiać będą na komorę rozdziału KR i dalej do hali krat HK, gdzie ścieki zostaną oczyszczone mechanicznie. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki transportowane będą do zbiornika przepompowni głównej PG, z którego kierowane będą do komory zasuw i zaworów KZZ i dalej do komory rozdziału rurociągów KRR. Ścieki przy normalnej pracy

przepompowni kierowane będą do komory pomiarowej rurociągów i dozowania reagentów KPD i dalej do II nitki rurociągu tłocznego DN 800 prowadzącego ścieki na Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Kucharach. Dodatkowo nowa przepompownia wyposażona zostanie w obejście awaryjne. Ścieki od komory rozdziału KR kierowane będą do rurociągu awaryjnego z wylotem do rzeki Prosny, który służy do awaryjnego wytłaczania ścieków na wypadek braku możliwości przesyłu ścieków w kierunku oczyszczalni. Dodatkowo przepompownia posiadać będzie możliwość zrzutu awaryjnego tłocznego do rzeki Prosny, który wyposażony będzie w komorę pomiarową KPA1, za komorą rozdziału rurociągów KRR. Projektowana inwestycja wyposażona zostanie w zorganizowany system zbierania i odprowadzania wód opadowych, separator wód opadowych i roztopowych SE, zamknięty podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe ZPD, nieckę rozsączającą NR i przepompownię wód deszczowych PWD.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. c), lit. d), ustawy ooś ustalono, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych i strefy ochronne ujęć wód. Zapisy dot. art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), lit. f), lit. i), lit. j) ustawy ooś w omawianym przypadku nie mają zastosowania, gdyż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych, poza obszarami, na których zostały przekroczone lub istnieje możliwość przekroczenia standardów jakości środowiska, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, poza obszarami uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy ooś, na podstawie dostępnych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionego krajobrazu jest oddalony o około 4 km obszar Natura 2000, specjalny obszar ochrony Dolina Śwędrni PLH300034. Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza siecią korytarzy ekologicznych opracowaną wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). W ramach inwestycji planowana jest wycinka drzew i krzewów. By zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji, mając na celu ochronę drzew i krzewów, które są miejscami lęgowymi ptaków, nałożono w niniejszej decyzji obowiązek wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórkę obiektów budowlanych poza sezonem lęgowym, tj. od 1 września do końca lutego. Nasadzenia drzew i krzewów, minimalizujące straty przyrodnicze związane z ich wycinką o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm należy wykonać w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie od powyżej 20 do 100 cm; 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie 100 – 200 cm i 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm oraz przeprowadzić nasadzenia krzewów na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia rzutu koron usuwanych drzew o obwodzie do 20 cm włącznie i powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki; do nasadzeń nie stosować drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia. Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589 ze zm.) jest co do zasady zakazane. Mimo, iż tereny zieleni wskazane zostały jako jeden z wyjątków od powyższego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących straty przyrodnicze w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime jest zasadny, gdyż każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności. Niniejszą decyzją nałożono również warunek, by do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Inwestor musi pielęgnować i regularne podlewać nasadzenia przez okres min. 3 lat oraz prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. Jeśli stwierdzone zostaną braki w zachowaniu żywotności

drzew lub krzewów, nasadzenia należy wtedy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata. W związku z możliwością występowania dziupli w wycinanych drzewach, w ramach działań minimalizujących nałożono warunek zamontowania budek lęgowych, w liczbie odpowiadającej liczbie likwidowanych dziupli. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki, a także warunek, aby miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na przydrożnych drzewach, polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, który zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W celu ochrony płazów i innych drobnych zwierząt, zobowiązano niniejszą decyzją do codziennej kontroli wykopów przed rozpoczęciem prac ziemnych, a uwięzione w nich zwierzęta należy niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku stwierdzenia podczas realizacji inwestycji migracji płazów, zabezpieczyć obszar inwestycji tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi. Dla zachowania rodzimej bioróżnorodności nałożono warunek użycia nasion rodzimych gatunków traw do obsiewu terenu inwestycji po zakończeniu prac budowlanych. Mając na uwadze ochronę gatunkową nałożono warunek, aby kolidujące z przedsięwzięciem mrowiska przenieść je pod nadzorem entomologicznym na nowe, bezpieczne stanowisko. W przypadku natrafienia podczas prac na chronione gatunki (roślin, zwierząt, grzybów) prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k) ustawy ooś, ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a jej realizacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych na omawianym terenie. Projektowana zabudowa nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego, o statusie silnie zmienionej części wód, złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zlewnia jest monitorowana, stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych i oceny eksperckiej określono jako zły. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Na podstawie przedłożonych materiałów oraz przy spełnieniu warunków realizacji inwestycji, nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

W związku z realizacją inwestycji dojdzie do nieznacznej zmiany hydromorfologii rzeki Proсны. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa wylotu kanału DN1000 w km 65+533 rzeki. Projektowane prace nie zmieniają znacząco struktury brzegu oraz nie wpłyną na zmianę dna i przekrojów (poprzecznego i podłużnego) koryta, a tym samym nie będą mieć wpływu na stan JCWP. Zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Kaliszu (PGW) kluczową składową oceny ekologicznej stanu wód są elementy biologiczne. W przypadku planowanego przedsięwzięcia (w zakresie ewentualnych awaryjnych zrzutów nieoczyszczonych ścieków do Proсны) wpływ na biologiczne elementy jakości jest pośredni. Ścieki, szczególnie komunalne, wprowadzane do odbiornika mogą naruszać jego równowagę ekologiczną, m.in. na skutek niekontrolowanego wzrostu strumienia objętości wody, zmniejszenia zawartości tlenu rozpuszczonego i zwiększenia ilości zawieszin oraz związków azotu i fosforu w wodzie. Na podstawie wyników monitoringu prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2016-2021 w punkcie pomiarowo-kontrolnym Proсна-Bogusław stan elementów biologicznych określono na poziomie IV klasy. Według PGW Realizacja inwestycji w opisanym zakresie może mieć wpływ na ww. elementy zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Oddziaływanie to będzie jednak ograniczone przez określone w opinii działania minimalizujące, w tym m. in. wskazane terminy prowadzenia robót w obrębie koryta, zastosowania działań ograniczających ilość oraz częstotliwość zrzutów awaryjnych tj. realizacja retencji kanałowej o objętości minimalnej 3 000 m³, montaż systemu pomp mobilnych oraz wykonanie nadmiarowych głównych systemów zasilania i tłoczenia, prowadzenie ciągłego monitoringu pracy układu. Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwość ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Opierając się na uzyskanych opiniach Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach, Prezydent Miasta Kalisza stwierdził, iż w omawianym przypadku nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Możliwe zatem jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono wszystkie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Analizując w szczególności rodzaj, skalę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną i krajobraz, przewidywane emisje, możliwości ograniczenia oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz brak kumulowania się oddziaływań i występowania innych uciążliwości stwierdzono, iż większość z tych uwarunkowań nie miała praktycznego zastosowania do ocenianej inwestycji i nie ma przesłanek do uznania, iż omawiane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony prowadzonego postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 06.05.2025 r. o jego wszczęciu, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

W wyniku upublicznienia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski dot. planowanej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Po rozpatrzeniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także opinii organów uzgadniających postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tejże ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w treści art. 72 ust. 4 i 4 b przedmiotowej ustawy.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Kamila Podkocka

Zastępcą Naczelnika Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz
doręczenie na adres pełnomocnika:
Pan Łukasz Wojciechowski, AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60 – 327 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem na podstawie art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61 - 891Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, ul. Skarszewska 42a, 62-800 Kalisz

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 0/00). Za złożone pełnomocnictwo pobrano opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Potwierdzenie przelewu z dnia 03.04.2025 r. na konto Urzędu Miasta Kalisza, załączono do akt sprawy.

Załącznik nr 1

do decyzji znak
WGOŚ.6220.0015.2025
z dnia 02.01.2026 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1) Lokalizacja

Inwestycja projektowana jest w Kaliszu przy ulicy Złotej, na działkach o nr ew. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 w obrębie ewidencyjnym 020, na działkach o nr ew. 32/19 w obrębie ewidencyjnym 022, oraz na działkach o nr ew. 6/5, 6/6, 6/7, 7/3, 7/4, 8/1, 9/6, 10/4, 10/5, 10/6, 11/5, 13/2, 13/7, 13/8, 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 w obrębie ewidencyjnym 023.

2) Opis przedsięwzięcia oraz powierzchnia inwestycji

Planowana inwestycja to „Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Złotej w Kaliszu z układem kanalizacyjnym dopływowym i rurociągami tłocznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej funkcjonowania oraz rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji”.

Przedsięwzięcie obejmuje retencję spływu ścieków poprzez zabudowę zastawek na istniejących kolektorach dopływowych do przepompowni, przeniesienie w nową lokalizację istniejącej trafostacji, lokalizację nowych obiektów kubaturowych – m.in. komory na kolektorach dopływowych – K2, K3, KR, SP, halę krat – HK, przepompownię główną – PG, komory na rurociągach tłocznych – KZZ, KRR, KPD, komory na rurociągach awaryjnych – KPA1, KPA2; budowę budynku techniczno – energetycznego – BTE, budynku garażowego-BG, posadowienie agregatu prądotwórczego, lokalizację 3 polietylenowych, dwupłaszczowych zbiorników paliwa o pojemności 1 m³ każdy; lokalizację zbiorników koagulanta o pojemności około 34m³ (2x17); lokalizację punktu przyjmowania osadów i szlamów – PP, budowę magazynu piasku – MP; instalację paneli fotowoltaicznych; monitoring wizyjny; system ochrony całego obiektu przepompowni; wyposażenie obiektów technologicznych w systemy odcięcia i zamknięcia na rurociągach i kanałach umożliwiającym sterowanie automatyczne i ręczne zarówno na miejscu przepompowni jak i zdalnie z dyspozytorni centralnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji umiejscowionej na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody Lis; zabezpieczenie terenu przepompowni na wypadek zagrożenia powodziowego, uwzględnienie projektowanej sieci układu tłocznego; wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektu, tj. m.in. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi oraz niecką rozsączającą, pompownią wód opadowych lub roztopowych, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, sieci oświetleniowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej oraz infrastruktury towarzyszącej. Istniejące obiekty przepompowni – po uruchomieniu i nowego obiektu zostaną unieczynnione i następnie rozebrane.

Całkowita powierzchnia, która podlega przekształceniu zgodnie z przedstawionymi dokumentami wynosić ma około 18.338 m², w tym przekształcenie terenu w związku z budową nowej przepompowni wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie około 11.369 m², przekształcenie terenu w związku z pracami rozbiórkowymi – około 2.704 m², pozostałe tereny to około 4.265 m². Planowane w ilości około 100 szt. po ok. 500 Wp (watpików) każda, instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane zostaną na dachach projektowanych obiektów – prawdopodobnie budynku garażowego, techniczno – energetycznego i przepompowni głównej.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Kamila Podkocka

Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska