

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

podają do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną w postaci odprowadzania podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych spływających z dachów i terenów utwardzonych centrum logistycznego w Kaliszu przy ulicy Sulistawickiej na działkach nr ew. 2/12, 2/13, 3/3, 3/4, 5/5, 7/5, 2/6, 3/2 obręb Zagorzynek_0110, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, nowo projektowanym wylotem średnicy 200 mm wyposażonym w regulator przepływu (10 l/s) do rowu odwadniającego zlok. 5/5 obręb Zagorzynek_0110, miasto Kalisz w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,01 \text{ m}^3/\text{s}, Q_{\text{śr. r}} = 12339,8 \text{ m}^3/\text{rok}$$

z powierzchni, wynoszącej:

$$\text{zlewnia rzeczywista } F = 2,55 \text{ ha, zlewnia zredukowana } F_z = 2,24 \text{ ha}$$

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń

- substancji ropopochodnych < 15 mg/dm³, zawiesina ogólna < 100 mg/dm³

2. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu odwadniającego zlok. 5/5 obręb Zagorzynek_0110, miasto Kalisz:
 - średnica wylotu – Ø200mm;
 - regulator przepływu o przepustowości - 10 l/s
 - rzędna dna rury – 127.75 m n.p.m
 - umocnienie skarp i dna rowu płytami bet. ażurowymi: dno i skarpy
 - wylot prefabrykowany betonowy
 - współrzędne w układzie ETRF2000: X = 5732952.4; Y: 6504957.2
3. likwidację urządzenia wodnego - rowu odwadniającego zlok. w obrębie działek 5/5, 3/3, 2/12 obręb Zagorzynek_0110, miasto Kalisz na odcinkach:
 - odcinek A-B: L=77m
 - odcinek C-B: L= 52m
 - odcinek B-D: L=99,5m
 - współrzędne urządzenia w układzie ETRF2000:

A	X = 5733035.40	Y= 6504817.61
B	X= 5732963.00	Y= 6504871.05
C	X = 5732971.86	Y= 6504819.85
D	X= 5732953.12	Y= 6504956.1
4. likwidację urządzenia wodnego – zbiornika wodnego zlok. dz. nr 2/12 obręb Zagorzynek_0110, miasto Kalisz
 - powierzchnia: 200 m²
 - współrzędne urządzenia w układzie ETRF2000: X = 5732930.4; Y: 6504862

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację, że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,
(ePUAP: /20t18jh6f6/SkrytkaESP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań