

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012, ul. Tuwima 4 w Kaliszu”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Ministerstwo Sportu określiło warianty nawierzchni syntetycznych i wymagania formalne jakie te nawierzchnie mają jako:

**Wariant I** Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium **np.** Labosport)

1. Typ włókna: monofil
  2. Skład chemiczny włókna; polietylen
  3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
  4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
- lub

**Wariant II** Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium **np.** Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

### **A. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:**

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

**1.** Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni **np.** Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**Boisko wielofunkcyjne:**

I Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Sposób: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

**B. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:**

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni na Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Niczym nieuzasadnione jest wobec powyższego wprowadzenie przez Zamawiającego wymagań technicznych sprzecznych z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Zamawiający w SIWZ, załącznikach oraz STWIOR opisał wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanu podając szczegółowe parametry techniczne tych nawierzchni. Postępowanie takie tj. wskazujące na konkretnego wykonawcę lub wąski krąg wykonawców jest niezgodne z wytycznymi Ministra Sportu do realizacji programu ORLIK w edycji 2009r.

Intencją Ministerstwa, wprowadzoną poprzez publikację nowych wymagań co do nawierzchni syntetycznych dla edycji Programu Moje Boisko – ORLIK 2012” w roku 2009, było wyeliminowanie nieprawidłowości z współfinansowanego przez Ministerstwo Programu.

Właśnie w zakresie nawierzchni syntetycznych Ministerstwo Sportu wydało specjalny zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu warunków przetargowych:

*„Jakikolwiek zmiany :typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści: a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2, b) rozdziału 11, punkt 4.A i 4.B, spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).*

**Czy wobec powyższego Zamawiający określi rodzaje nawierzchni syntetycznych wg. Wariantów zaproponowanych przez Ministerstwa Sportu?**

Nadmieniamy, iż doprecyzowanie poruszonych kwestii leży zarówno w interesie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie. Mając jednocześnie na uwadze zbliżający się termin składania ofert prosimy o szybką odpowiedź w przedmiotowym postępowaniu.

Oznaczenie sprawy: WRI.3410-17/09

**Odpowiedź:**

Parametry nawierzchni syntetycznych zostały założone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wskaźniki jakościowe sztucznej trawy oraz poliuretanu są podane w typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanej na potrzeby programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” **jako minimalne**, natomiast te wskazane w SIWZ przez Zamawiającego zostały doprecyzowane.

Biorąc powyższe pod uwagę opis przedmiotu zamówienia nie narusza art. 7 ust. 1 ustawy.

Zamawiający nie wprowadza zmian do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

*Daniel Sztandera*

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA