

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Samochodowych i Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3 Maja 16-18 w Kaliszu**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

*Pytanie nr 1:*

Proszę wyjaśnić z jakiego betonu wykonana jest RAMA ŻELBETOWA POZ. RB-1 ponieważ na rys. nr 15 jest beton B-20, a w opisie technicznym konstrukcji jest beton B-25?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wykonanie ramy żelbetowej z betonu B-20.

*Pytanie nr 2:*

W kosztorysie budowlanym brak betonu B-25, a w opisie technicznym konstrukcji i na rysunkach nr. 15, 16, 18 stosowany jest beton B-25?.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć beton B-20.

*Pytanie nr 3:*

Proszę o wyjaśnienie z jakiego betonu wykonana jest podbudowa pod łąwy fundamentowe? Ponieważ w opisie technicznym konstrukcji podbudowa wykonana jest z betonu B-10, a na rys. 4, 5 jest beton B-7,5..

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wykonanie podbudowy pod łąwy fundamentowe z betonu B-10.

*Pytanie nr 4:*

Proszę o wyjaśnienie z jakiego betonu wykonane są łąwy fundamentowe? Ponieważ w opisie technicznym konstrukcji łąwy wykonane są z betonu B-25, a na rys. nr 19 z betonu B-20.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wykonanie łąw fundamentowych z betonu B-20.

Oznaczenie sprawy: WRI.3410-25/09

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza  
/-/  
*Daniel Sztandera*  
WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA