

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Przemysłowej 1 w Kaliszu**

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Miasta Kalisza (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1.

*Zamawiający dołącza do dokumentacji technicznej rysunki poglądowe wyposażenia. Czy zatem wchodzi ono w zakres realizacji zamówienia?*

### Odpowiedź :

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu.

### Pytanie 2.

*W przedmiarze Roboty budowlane poz.106:(montaż rolet wewnętrznych zasilanych elektrycznie ó na podstawie kolorystyki typu rolet w dokumentacji architektonicznej) nie ma informacji w dokumentacji. Jakie rolety należy przyjąć do wyceny i ew. ile sztuk tych rolet, ile ma być ich wyposażenie w napęd elektryczny?*

### Odpowiedź :

Liczba rolet wynika z rys. A-10 oraz A-5, A-6, A-7, łącznie należy zamontować 34 rolety. Należy przyjąć rolety, które całkowicie zaciemniają pomieszczenie po ich opuszczeniu, koloru białego, wszystkie sterowane elektrycznie.

### Pytanie 3

*Czy dopuszcza się zastosowanie stolarki p.po. z systemu stalowego na aluminiowy (zdecydowanie tańszy).*

### Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki p.po. w systemie aluminiowym pod warunkiem zachowania parametrów określonych w dokumentacji projektowej.

### Pytanie 4

*Proszę o sprecyzowanie czy okna PCV mają być szklone szkłem 4mm/16/4mm, czy szkłem P4?.Jeśli tak to obustronnie czy jednostronnie?*

### Odpowiedź :

Okna PCV należy szkląc od zewnętrznej strony szkłem P2, a od wewnętrznej strony szkłem bezpiecznym. Rodzaj oraz grubość szkła należy dobrać w zależności od wielkości powierzchni szklanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

**Pytanie 5**

*Okna O6 oraz O7 mają być nierozwieralne wg opisu, czy UR wg rysunku?*

**Odpowiedź :**

Okna O6 i O7 należy wykonać jako rozwieralno-uchylne.

**Pytanie 6**

Czy dopuszcza się w drzwiach DZ1 zmianę na system aluminiowy? (proszę również sprecyzować szklenie).

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi DZ1 w systemie aluminiowym pod warunkiem zachowania parametrów określonych w dokumentacji. Drzwi należy szklić od zewnętrznej strony szkłem P2, a od wewnętrznej strony szkłem bezpiecznym. Rodzaj oraz grubość szkła należy dobrać w zależności od wielkości powierzchni szklanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

*Daniel Sztandera*

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA