

Kalisz, dnia 9 października 2012r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę wylotu „A” kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy inwestor dopuszcza zastosowania zamiennie do zaprojektowanego na dociążającej płycie fundamentowej stalowego separatora z by-passem, betonowego separatora koalescencyjnego np. ESK-BH NST 170/1700, równoważnego pod względem parametrów technicznych (tj. co najmniej równoważna przepustowość nominalna i maksymalna oraz pojemność osadowa), ale wykonanego z betonu wibroprasowanego C 35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150? Korpusy urządzeń wykonane z ww. materiału nie wymagają stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących, co pozwala zmniejszyć koszt inwestycji. Korpusy mogą być posadowione w terenie jezdnym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń.”

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca może zaoferować urządzenie równoważne pod względem parametrów technicznych w szczególności w zakresie przepustowości – 170/1700 dm³/s, redukcji substancji ropopochodnych w 90% do wielkości 15mg/dm³ oraz redukcji zawiesin ogólnych w 85% do wartości 100 mg/dm³. Parametry techniczne zostaną przez Zamawiającego poddane weryfikacji przed jego montażem.

Powyższe należy uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.24.2012