

Kalisz, dnia 23 października 2012r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Adaptację pomieszczeń budynku na Warsztaty Terapii Zajęciowej wraz z dobudową platformy dźwigowej przy ul. Granicznej 20 w Kaliszu”**

W związku z wątpliwościami Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmieniam treść SIWZ w zakresie projektów wykonawczych:

- 1) do wyceny docieplenia dachu należy przyjąć 20 cm płyty z wełny mineralnej,
- 2) dodaje rysunek kanalizacji sanitarnej piętra (rys. S2),
- 3) zasilanie kotła gazowego należy wykonać zgodnie ze schematem podłączenia (rys. S-10) oraz Warunkami przyłączenia do sieci gazowej n/c urządzeń i instalacji gazowych Nr TRG.101-4100-370623/12, stanowiącymi załącznik do niniejszej informacji,
- 4) w cenę oferty nie wchodzi złącze ZKtw-1/2L/v.3, które wykona zakład energetyczny.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

*Daniel Sztandera*

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA

### Załączniki:

- 1) instalacja kanalizacji sanitarnej – rzut piętra (rys. S-2),
- 2) Warunki przyłączenia do sieci gazowej n/c urządzeń i instalacji gazowych Nr TRG.101-4100-370623/12.