

KRI. 2228-12-23/08  
URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPL. DNIA 03. SIE. 2012  
Nr kor. 09.2012.08.01411  
Ilość zał. .... Podpis .....



URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI  
WPL. DNIA 06. SIE. 2012  
Nr kor. 2012.08.01411  
Ilość zał. 1388 Podpis .....

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu  
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz  
tel. 62 7685600, fax 62 7642551

RDG Kalisz  
tel. 62 76 95 340  
fax 62 76 95 350

Miasto Kalisz  
Kościuszki 1A  
62-800 Kalisz

W/ znak:  
N/ znak: TRG.101-4100-370623/12

z dnia 19-07-2012  
z dnia 20-07-2012

Warunki przyłączenia do sieci gazowej n/c urządzeń i instalacji gazowych

### Nr TRG.101-4100-370623/12

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19-07-2012 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02-07-2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Nr 133 z dnia 22-07-2010r. poz. 891), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:

#### budynek użyteczności publicznej

- Miejsce dostarczania paliwa gazowego:  
woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Graniczna 20
- Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-50) wg PN-C-04753:2011
- Paliwo gazowe używane będzie:
  - do następujących celów: socjalno-grzewczych
  - do następujących odbiorników gazu:  
Kocioł gazowy co i cw o mocy 28,00 [kW], szt. 1
- Moc przyłączeniowa: 3,30 [m<sup>3</sup>n/h].
- Miejsce podłączenia urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:  
istniejące przyłącze, o ciśnieniu: niskim, średnicy: DN 50, materiał: Stal  
znajdujące się: Kalisz, ul. Graniczna 20  
o ciśnieniu nominalnym: Pn 2,00 [kPa]
- Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową instalacji:  
Podłączenie w/w odbiornika gazowego można wykonać od istniejącego przyłącza gazowego do przedmiotowego budynku (włączenie za kurkiem gazowym głównym).
- Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu  
-przed kurkiem głównym: Pmin=1,60 [kPa] Pmax=2,50 [kPa]
- Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
  - gazomierz: Gazomierz miechowy G-4 \* 1 szt.
  - miejsce usytuowania gazomierza:  
Gazomierz umieszczony będzie w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.
  - inne wymagania:
    - gazomierz należy podłączyć za pomocą typowego monoziłączka pod gazomierz
    - rozstaw króćców gazomierza: 130 mm
    - szafka gazowa z napisem "GAZ" o wymiarach 600x600x250 mm
- Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana staraniem Podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami).
- Granica własności sieci gazowej należącej do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.:  
- kurek główny umieszczony w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku.
- Opłaty i koszty: nie dotyczy"
- Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2006 r.,





**WIELKOPOLSKA**  
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) Prawo energetyczne, wydajemy oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu budowlanego, odnoszące się do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunków przyłączenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych możliwości dostarczania paliwa gazowego do wskazanej lokalizacji obiektu.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego.

13. **Dostarczanie paliwa gazowego może nastąpić po wykonaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz zawarciu umowy kompleksowej/sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Podmiotem, a Sprzedawcą zajmującym się obrotem paliwem gazowym i dostarczeniu do WSG Sp. z o.o. poprawnie wypełnionego formularza "Zgłoszenie właściciela/zarządcy budynku gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym".**
14. Informacja o Sprzedawcach paliwa gazowego działających w obszarze Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. dostępna jest na stronie internetowej [www.wsgaz.pl](http://www.wsgaz.pl) (zakładka "DLA KLIENTA").
15. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania.
16. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
17. Do obowiązków Podmiotu należy:
  - a) przed napełnieniem wewnętrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montażem gazomierza, okazanie pracownikom Przedsiębiorstwa gazowniczego dokumentów:
    - protokół z głównej próby szczelności podpisany przez uprawnioną osobę
    - protokół powykonawczy odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych
    - pozwolenie na budowę instalacji gazowej
    - zgodę na użytkowanie instalacji gazowej wydaną przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli były wymagane w decyzji pozwolenia na budowę
    - umowę kompleksową/sprzedaży paliwa gazowego
  - b) zakup i montaż szafki gazowej wraz z monozłączem
  - c) wykonanie instalacji gazowej od kurka głównego

**Wnioskodawca(y):**

Miasto Kalisz , Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Opracował(a): Karol Skonieczny, tel.. 62 76 95 345

KIEROWNIK  
Rejon Dystrybucji Gazu Kalisz

Andrzej Pakula