

Kalisz, dnia 18-07-2007r.

OPINIA Nr WGK. 74421-235/2007
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarno-tłocznej z przepompowniami ścieków, kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przyłączy energetycznych w Kaliszu, na osiedlu Sulisławie – Sulisławie Kolonia

dla : MIASTA KALISZ
62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20

na wniosek z dnia : 10-07-2007r.,
data wpływu wniosku: 10-07-2007r.,

znak pisma : _____

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację w/w obiektu.

Uwagi i zalecenia:

Przedłożony projekt został przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem uwag i zaleceń przyjętych protokołem nr WGK. 74420-25/2007 na posiedzeniu w dniu 18-07-2007r.,

Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.
Bez uwag.

Urząd Miejski w Kaliszu - Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Trasa:

1. W zakresie kolizji z drzewami – bez uwag.
2. Na prowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez rzekę Piwonkę należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.
3. Teren z drenażem melioracyjnym. Należy naprawić wszelkie uszkodzenia drenażu powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych, zachowując jego drożność i ciągłość.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy - Kalisz
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, Obszar w Kaliszu.

64512 wykonać zgodnie z wydanymi warunkami na zabezpieczenie sieci TP SWW-ZE-KL-2110-682/07/TT Istnieje sieć teletechniczna, prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią TP wykonywać ręcznie, zachowując PN. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń należy zabezpieczyć rurami dwu – połówkowymi grubościennymi. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika TP. Wszelkie koszty naprawy sieci powstałe podczas realizacji robót będą naprawiane na koszt inwestora. **Rozpoczęcie robót zgłaszać na 7 dni przed do :** Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji we Wrocławiu, Al. Wolności 7, 82-800 Kalisz, tel. 0-62 -765 64 30, 0-62 – 765 45 33, kom. 502435962, fax. 0-62 765b 45 30, i 0-71 347 05 15.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

Bez uwag.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.

Zgodnie z uzgodnieniami : 66/07 z dn. 20.04.07 , 112/07 z dn. 15.06.07 , 134/07 z dn. 9.07.07

NETIA TELEKOM S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

Bez uwag.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

Bez uwag.

Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Kaliszu.

Rejonowy Zakład Dystrybucji Kalisz.

Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wymogami PN. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje, wynikiem w trakcie prowadzenia robót, inwestor usuwa własnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu szczegółów w RD w Kaliszu. Dotyczy także prac w pobliżu linii napowietrznych oraz linii kablowych projektowanych. Wykonywać wykończenia próbne. Powiadomić RD o terminie rozpoczęcia prac.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.

Zgodnie z decyzją ZDM. 5548-3/92-2/06 z dnia 20-02-2007r.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp.

Bez uwag.

Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o.o.

Zakład Telekomunikacji w Poznaniu.

Bez uwag.

Spółka Wodno - Ściekowa „PROSNA” w Kaliszu.

Bez uwag.

Przewodniczący ZUDP.

Uzgadnia się z powyższymi uwagami i zaleceniami.

Uwaga : Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, będą odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie - w myśl art.15 ustawy dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 15 kwietnia 1999r., w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych /Dz.U. z dnia 20 maj 1999r./

1.Uwaga

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo budowlanego.

Za zgodność z oryginałem

Andrzej Błaszczyński
52-800 Kalisz, Główny Rynek 15/16
uprawniony projektant i kierownik budowy
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. UAN. 7347-66/93

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Jan Nowak
pieczęć z upoważnienia starosty,



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala tel.:
062 767 20 11

Sekretariat tel./fax:
062 767 45 87

Poprawki wod.-kan.:
994

e-mail: pwik@ld.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



CZŁONEK
ZWIĄZKU GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157
Sąd Rejonowy
w Poznaniu
XXII Wydział Gospodarczy

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

TT- 420/22 /06

Kalisz dn. 26.01.2006 r.

*„Cowogaz”
Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacji Sanitarnych*

ul. Serbinowska 1a

62-800 Kalisz

dotyczy: prac. projektowych na osiedlach Dobrzec Północ-Korczak, Sulistawice i Sulistawice Kolonia

Odpowiadając na pismo z dn. 5.01.2006r. oraz w nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych w siedzibie PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu z przedstawicielami pracowni projektowych informujemy:

1. Osiedle Dobrzec Północ-Korczak III
Na terenie tych osiedli brak jest sieci kanalizacyjnej i częściowo wodociągowej.
 - a) dla osiedla Korczak III głównym rurociągiem zasilającym jest wodociąg Ø 300 w ul. Stańczykowskiego i nowo budowany rurociąg Ø 300 w ul. Biskupickiej.
Odbiornikiem ścieków sanitarnych z tego rejonu osiedla może być jedynie kolektor „Kępica”, a ścieków deszczowych ciek Kępica poprzez istniejące kanały po sprawdzeniu ich przepustowości
 - b) osiedle Dobrzec Północ posiada uzbrojenie w sieć wodociągową Ø 100 w ul. Św. Michała, Bursztynowej i Piekart.
Odbiornikiem ścieków sanitarnych z tego rejonu osiedla (od ul. Wojska Polskiego do ciek Kępica) może być komora na kolektorze przerzutowym ze Skalmierzyc do GOŚ, bądź kolektor „Kępica” (wymaga to przebudowy kanału sanitarnego w ul. Dobrzeckiej). Odbiornikiem ścieków deszczowych z tego rejonu może być istniejący kanał w ul. Biskupickiej bądź bezpośrednio ciek Kępica.
2. Osiedle Sulistawice i Kolonia Sulistawice
Osiedla te w chwili obecnej posiadają uzbrojenie w sieć wodociągową, jednak na końcówkach sieć ta posiada średnicę Ø 40 (realizowana była przez sołectwo i Gminę Nowe Skalmierzycy). W przypadku podziału

terenów na nowe działki budowlane lub inne zagospodarowanie konieczna będzie wymiana lub budowa nowych sieci.

Odbiornikiem ścieków sanitarnych z tego rejonu miasta może być kanalizacja zaprojektowana dla osiedla Piwonice, pod warunkiem sprawdzenia przepustowości sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków przy ul. Wał Jagielloński będącej w eksploatacji SWS „Proсна” lub końcówka kanalizacji Ø 500 zlokalizowana w zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wrocławskiej.

Ścieki deszczowe z tego terenu można odprowadzić do projektowanej końcówki kanału w ul. Romańskiej lub do cieku Piwonka.

Uwaga:

Wprowadzanie ścieków deszczowych do cieków Krępa i Piwonka wymaga uzyskania warunków z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Kierownik
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Stefania Popp

V-CE PRZESZARZADU
ds. Technicznych

mgr inż. Marian B. Ceglarek

zgodność z oryginałem

Andrzej...
62-800 Kalisz, Główny Rynek 15.
uprawniony do...
w zakresie...
Nr upr. LIAN 200-AA/93



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala tel:
62 767 20 11

sekretariat tel./fax:
62 767 45 97

Pracownie wod.- kan.:
64

e-mail: pwik@k.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



ZWIĄZEK
GMIN GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy
w Poznaniu
XXII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

TT-420/22a/06

Kalisz dn 27.06.2006 r.

Zakład Projektów-Usługowy

„PROBUD”

Al. Wolności 12

62-800 Kalisz

Dotyczy: Projektu sieci wod-kan dla dzielnic Sulistawice i Dobrzec

Odpowiadając na pismo z dnia 22.06.2006 r. informujemy, że umiejscowienie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych poza liniami rozgraniczającymi ulicy na terenie przyległych posesji możliwe jedynie pod warunkiem notarialnego ustanowienia służebności gruntowej przez właścicieli przedmiotowych nieruchomości na rzecz PWiK Sp. z o.o. z wpisem do działu III Księgi wieczystej (przepisy Kodeksu Cywilnego).

Służebność ta gwarantować musi naszemu przedsiębiorstwu dostęp do sieci wod-kan, możliwość jej przedłużenia a także przyłączenia posesji zlokalizowanych wzdłuż jej trasy. Jest to jedyne rozwiązanie, które umożliwia prowadzenie uzbrojenia po terenach należących do osób trzecich.

*Kierownik
DZIAŁU TECHNICZNEGO*
mgr inż. Stefania Popp

Do wiadomości:

Urząd Miejski
Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji
ul. Kościuszki 1a

*V-CE PREZES ZARZĄDU
ds. Technicznych*

Marian B. Czekaj

Za zgodność z oryginałem

Andrzej Czekaj Dyktant
62-800 Kalisz, ul. Rynek 15/1
uproszony przez Wydział Budowlany
w zakresie przedmiotowym
Nr upr. GdN 3.142.46/93



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

62-800 Kalisz, ul. Piśkorzewska 17
tel. (0...62) 50 49 700; fax (0...62) 50 49 701
e-mail: zdmjb@zdm.kalisz.pl www.zdm.kalisz.pl



ZDM.5548-3/92-2/06

Kalisz, dn. 20-02-2007

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz art.104 Kpa – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06-02-2006r. złożonego przez Pracownię Projektową Sieci i Instalacji Sanitarnych „COWOGAZ” z siedzibą przy ul. Serbinowskiej 1a w Kaliszu, w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Sulisławice i Sulisławice-Kolonia,

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zezwała

na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym (stosownie do załączonych planów sytuacyjnych) przy zachowaniu następujących warunków:

1. przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, należy przedłożyć do uzgodnienia w tut. zarządzie drogi, projekt odtworzenia poszczególnych jezdni o nawierzchni bitumicznej. W ramach projektu odtworzenia nawierzchni ww. jezdni należy przewidzieć między innymi wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni (na długości wykopu),
2. wymagany projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót kanalizacyjnych oraz na czas odtwarzania nawierzchni w pasie drogowym. Projekty należy opracować stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),
3. z uwagi na przebieg części projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w istniejących i docelowych jezdniach, należy uzyskać zgodę właściwego ministra na odstąpienie od warunków technicznych określonych w §140 rozporządzenia MTiGM z dnia 02 marca 1999 roku Dz. U. Nr 43 poz.430,
4. o zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, należy zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Do wniosku należy załączyć pozytywną opinię z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz kserokopię pozwolenia na budowę,
5. po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego,
6. w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, po upływie 4 lat od daty wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń, koszty związane z koniecznością przebudowy lub przełożenia ww. urządzeń, zlokalizowanych w pasie drogowym ponosić będzie właściciel tych urządzeń (art. 39 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.),

7. decyzja ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich,
8. za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pobierana będzie roczna opłata w wysokości 10,0 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanych urządzeń.
Roczna stawka opłaty obejmuje pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym i naliczana jest każdorazowo z początkiem roku.
Właściciel urządzenia zobowiązany jest corocznie po otrzymaniu noty obciążeniowej wystawionej na początku każdego roku kalendarzowego przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, do uiszczenia opłaty rocznej. Powyższe wynika z Uchwały Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 §6 ust. 2, §14 ust. 1, § 14 ust. 1 oraz §15 ust. 1) Inwestor w terminie 14 dni od dnia odbioru sieci przez zarządcę sieci, zobowiązany jest przekazać do tut. zarządu drogi inwentaryzację powykonawczą przedmiotowego urządzenia, którą należy złożyć na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 oraz w wersji elektronicznej (w formacie DWG lub innym, po uzgodnieniu z tut. zarządem drogi).

Integralną część niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Zarząd Dróg Miejskich klauzulą uzgadniającą.

UZASADNIENIE

Ustalenie warunków zezwalających na lokalizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Sulisławice, Kolonia Sulisławice (w pasach drogowych wg załączonych planów sytuacyjnych) wydano w oparciu o :
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie służy prawo odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacji Sanitarnych „COWOGAZ”
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a
2. A/a

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. *Maszczyński*
B2. Prace projektowe i techniczne budowlane
w zakresie: 1. Projektowanie i wykonanie instalacji sanitarnych
Nr urz. 111/93

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Piotr Sukienicki