

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Modernizacja podłogi sportowej w Hali „Kalisz Arena” przy ul. Hanki Sawickiej 22-24.**

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisza (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie wymiarów panela sportowego z którego wykonana jest podłoga w hali oraz jaki to jest rodzaj deski?

Odpowiedź:

Podłoga na hali sportowej jest wykonana w pełnym systemie Tarkett, z paneli sportowych - deska drewniana trójwarstwowa o wymiarach 2400x130x22 mm.

Pytanie 2.

Jaka firma jest producentem deski sportowej?

Odpowiedź:

Producentem deski sportowej jest firma TARKETT.

Pytanie 3

Jaka temperatura i wilgotność panuje w hali sportowej?

Odpowiedź:

Temperaturę i wilgotność w hali sportowej należy sprawdzić i pomierzyć bezpośrednio przed wykonaniem robót.

Pytanie 4.

Czy stan podłogi sportowej pozwala na modernizację bez wymiany elementów luźnych?

Odpowiedź:

Stan podłogi sportowej pozwala na jej modernizację bez wymiany elementów luźnych, ponieważ takie nie występują (zgodnie z pkt. 4.8. SIWZ zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie).

Pytanie 5

Prosimy o podanie w % ilości podłogi która podlegałaby naprawie?

Odpowiedź:

Podłoga podlegać będzie punktowej naprawie, należy przyjąć 20 punktów o wym. 5 x 10 cm (zgodnie z pkt. 4.8. SIWZ zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie).

Pytanie 6

Czy podłoga była wcześniej cyklinowana?

WRI. 271.01.3.2013

Odpowiedź:

Podłoga nie była wcześniej cyklinowana.

Pytanie 7.

Jaka powierzchnia podłogi pokryta jest farbą przeznaczoną do usunięcia?

Odpowiedź:

Powierzchnia podłogi, która jest pokryta farbą przeznaczoną do usunięcia wynosi 542 m². Należy również usunąć farbę z linii wyznaczających poszczególne boiska.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści lakier zgodny z załączonymi dokumentami?

Odpowiedź:

Do malowania należy zastosować lakiery i farby spełniające wymagania zawarte w pkt. 3.1 Opisu technicznego, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści bejcowanie deski surowej w kolorach z RAL?

Odpowiedź:

Zakres rzeczowy nie przewiduje bejcowania podłogi.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści szlifowanie stopniowo od ziarna nr 36 do ziarna 120?

Odpowiedź:

Szlifowanie podłogi należy wykonać zgodnie z pkt. 3.1 A. Opisu technicznego, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 11.

Jaki jest stopień zniszczenia dekli (16 szt.)? Czy Zamawiający brał pod uwagę wymianę dekli na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby po naprawie wszystkie dekle były w dobrym stanie. Jeżeli któryś z dekli nie będzie się kwalifikował do naprawy, należy go wymienić na nowy.

Pytanie 12.

Jaka firma jest producentem zamontowanych tulei wraz z deklami?

Odpowiedź:

Zamontowane w podłodze tuleje stanowią komplet z urządzeniami sportowymi, których dostawcą była firma Interplastic - Roger Żółtowski, Tuchom 146, 80-209 Chwaszczyno.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

PREZYDENT
Miasta Kalisza
/-/
dr inż. Janusz Pęcherz