

Kalisz, dnia 04 lutego 2015

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu**”

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następującej odpowiedzi i zmieniam SIWZ w następującym zakresie:

### Pytanie 1:

Prosimy o podanie czym jest wypełniona Fasada Z1 i Z2 domu przedpogrzebowego?

### Odpowiedź:

Informacje, o których mowa w pytaniu podano na rysunku nr 12 - zestawienie stolarki, jak również należy uwzględnić poniższe wymagania:

- Profile aluminiowe systemowe "ciepłe"
- Wypełnienia szkłem "bezpiecznym", komorowym z fragmentami szyb piaskowanymi, matowymi wg podanych wymiarów,
- Współczynnik termiczny zestawu aluminiowego  $U_f = 1,5W/m^2K$ .

Ponadto, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy wprowadzam następujące zmiany w SIWZ:

- a) przedmiot zamówienia uzupełnia się o dostawę i montaż:
  - chłodni na 6 trumien łącznie z tacami (6 szt.) do wykładania zwłok np. AKC6n f-my Arper;
  - stołu ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej do mycia i ubierania zwłok np. ASMO220n f-my Arper;
- b) termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie z „06.02.2015r.” na „**10.02.2015r.**”  
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Piotr Kościelny

Wiceprezydent Miasta Kalisza