

Kalisz, dnia 27.02.2015r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację dachów budynków Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. HANKI Sawickiej 3b w Kaliszu”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującego wyjaśnienia:

### Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac obejmuje uszczelnienie masą Diterman Superflex 10 pokrycia „ślimaka”? tj. co trzeba uszczelnić (pomiędzy czym, a czym ile tego jest szacunkowo metrów)?

### Odpowiedź:

*Należy uszczelnić połączenie blachy dachowej ze stali nierdzewnej z oknami „ślimaka”. Szacunkowa ilość metrów do uszczelnienia to 12mb. Jednakże, w związku z przyjętą w postępowaniu formą wynagrodzenia tj. wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego (patrz pkt 17.2 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania uszczelnienia w takim zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, co podlegać będzie odbiorowi przez inspektora nadzoru. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu prawidłowej wyceny prac i przypomina, iż przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy (nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) i może nie uwzględniać całego zakresu prac czy ich ilości jaka jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia.*

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA

/-/

Grzegorz Sapiński