

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa ciągu pieszego w ramach zadania „Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza” u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu.**

W imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam odpowiedzi i zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w sposób opisany poniżej.

Pytanie:

Zgodnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu – Zamówienia Publicznego odnośnie typu i rodzaju kostki brukowej.

SST-D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana

Należy stosować kostkę **brukową typu Delta**

Oraz w Przedmiarze robót w pozycji:

I.III Nawierzchnie

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm – szarek, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem – **kostka typu DELTA.**

Pytamy czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju kostki brukowej, która również będzie spełniała wymagane normy zawarte w SIWZ niż typ Delta.

Ponadto na naszym rynku figuruje tylko jedna firma produkująca ww. typ kostki Delta.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ: Pkt. 4.2 ppkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie: **„1) położenie ca 788 m² kostki brukowej betonowej typu Holland o gr. 8 cm o wymiarach 20x10 cm – na całości chodnika w kolorze szarym”.**

Powyższe należy uwzględnić przy opracowaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Piotr Kościelny

Wiceprezydent Miasta Kalisza