

Kalisz, dnia 16 października 2017r.

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu”**

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy stolarka aluminiowa ma być wykończona w „kolorze orzech” jako imitacja drewna (np. ze słojami) czy pomalowana na kolor RAL najbardziej zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Stolarka aluminiowa ma być wykończona jako imitacja drewna ze słojami w kolorze zbliżonym do istniejącej stolarki drzwiowej.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje konieczność wykonywania w stolarence aluminiowej zamka antypanicznego? Czy nie wystarczyłby zamek bezpieczny?

Odpowiedź:

Drzwi mają być wyposażone w zamek antypaniczny.

Pytanie 3:

Czy posiadają Państwo przedmiar robót elektrycznych w wersji edytowalnej lub PDF do wczytania do programu kosztorysowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF. Zamawiający załączył pomocniczo przedmiary robót do dokumentacji przetargowej nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie jaki wodomierz ma być zamontowany na instalacji z podaniem jego podstawowych parametrów.

Odpowiedź:

Wodomierz sprzężony z zaworem sprężynowym Dn50.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że omyłkowo załączył *Rys. 1-1_klapy dymowe*. Klapy dymowe nie są przedmiotem zamówienia i nie podlegają wycenie przy sporządzaniu oferty.

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Karolina Pawliczak

Wiceprezydent Miasta Kalisza