

Kalisz, dnia 17 października 2017r.

## **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

### **Pytanie 1:**

*Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zestawieniem stolarki a przedmiarem w kwestii wypełnienia drzwi D2 i D3. W zestawieniu stolarki drzwi D3 są pełne a drzwi D2 szklone z panelem u dołu natomiast w przedmiarze drzwi D3 są w całości szklone zaś drzwi D2 są pełne.*

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć drzwi jak w zestawieniu stolarki (rys. 8 projektu zamiennego budowlano-wykonawczego branży budowlanej).

### **Pytanie 2:**

*Prosimy o podanie do jakiej wysokości w drzwiach D1 i ewentualnie w drzwiach D2 ma być dolny panel?*

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć dolny panel drzwi o wysokości 40 cm.

Ponadto zmieniam termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujący: **24.10.2017r.**

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza  
/-/  
Karolina Pawliczak  
Wiceprezydent Miasta Kalisza