

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „**Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Gospodarowania Mieniem przy ul. Główny Rynek 20 w Kaliszu**”.

W odpowiedzi na zapytania od Wykonawców, Zamawiający informuje co następuje:

1. W budynku Ratusza w pomieszczeniach biurowych Wydziału Gospodarowania Mieniem zaprojektowano układ klimatyzacji typu VRF regulujący temperaturę w w/w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na III piętrze budynku. W układzie klimatyzacji wykorzystano jednostkę zewnętrzną (agregat) typu AWAY-YCV-280-H13 o mocy 28,0 kW oraz jednostki wewnętrzne (klimatyzatory ściennie) typu AWSI-HAV - 007-N11 o mocy 2,2 kW (8 szt.) oraz AWSI-HAV -009-N11 o mocy 2,8 kW (5 szt.) (np. Airwell lub równoważne).
2. W projekcie nie zastosowano układu typu multisplit.
3. Urządzenia montowane będą na III piętrze budynku Ratusza.
4. Projekt budowlany instalacji klimatyzacji został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który stanowi załącznik do „Zapytania ofertowego”.
5. W/w postępowaniu nie stosuje się ustawy Pzp. Jest to zamówienie, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy.
6. Poz. 11 i 12 Przedmiaru robót – podstawy dachowe i wyrzutnie dachowe winny być wykonane z blachy miedzianej.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

/.../

mgr Rafał Zakrzewski