

Legenda

- PEL1 - 15x230V 3P+Z, 10xRJ45 kat.6A
- PEL2 - 3x230V 3P+Z, 2xRJ45 kat.6A
- PEL3 - 5x230V 3P+Z, 2xRJ45 kat.6A, 1xHDMI do projektora
- Oprawa wpuszczana Luxiona AGAT LED g/k 5200lm Maco-PRM E840 DIN DALI
- Oprawa wpuszczana Luxiona AGAT LUX 4K14 WT5 PPAR-P RR SP-B E 840
- EW - Oprawa ewakuacyjna jednostronna Luxiona Infinity B LED 3h CNBOP
- K - Klawiatura sterująca DALI min. 6 scen
- WP - Awaryjny wyłącznik prądu (grzybek)
- Kanał kablowy poziomy 65x150 mm DLP Legrand
- Kanał kablowy pionowy 65x150 mm DLP Legrand
- Kosz kablowe K200 + K100 h=310 cm
- Punkt dystrybucyjny poświetlni
- Główny punkt dystrybucyjny
- Gniazdo RJ45 kat. 6 A typu Keyston, zakończenie na kablu
- Czytnik kart zbliżeniowych
- KD - Kontroler dzwi
- PW - Przycisk wyjścia podtynkowy Simon Kontakt BMDKA01/11 + oprawa z Nucleon BMKWK1/11
- EW - Przycisk wyjścia awaryjnego KA CD-110 zielony naturynkowy, NO/NC
- Kontaktron magnetyczny
- Przycisk Mosaic 2 moduły Legrand 077040
- K - Klimakonwektor kasetonowy wpuszczany 60x60x25cm
- Ch - Czujnik natężenia oświetlenia DALI
- Co - Czujnik obecności DALI

"Czas zawodowców BIS - Zawodowa Wielkopolska"
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań.

iNWESTYCJA:

WYTYCZNE PRAC ADAPTACYJNYCH DLA V LICEUM OGÓLNOKSZTAUCONCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU

RYSUNEK:

IE-05
TELETECHNIKA

Skala

1:100

Data

10.04.2016

A4

Rev. 0

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Łukasz Marcinkowski
inż. Krzysztof Płotkowiak