



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.327.1.2018

Poznań, dnia 2 października 2018 r.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 W KALISZU	
Wpł. dnia	2018 -10- 05
Nr kor.	1452
Ilość zał.	1
Podpis	<i>[Signature]</i>

POSTANOWIENIE Nr 327/2018

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017, poz. 2285), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „**Ekspertyzą techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 imienia plutonu Głuchoniemych AK, ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz**”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Zdzisława Koneckiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Ryszarda Frątczaka, z określonymi w pkt. 5.3 następującymi wskazaniem:

1. pozostawienia zawężonej szerokości spoczników w klatce schodowej K1 o minimalnej szerokości 1,30 m,
2. pozostawienia wysokości stopni klatki schodowej K1 o maksymalnej wysokości 0,17 m,
3. pozostawienia szerokości biegów klatki schodowej K2 o minimalnej szerokości 1,0 m,
4. pozostawienia zawężonej szerokości spoczników w klatce schodowej K2 o minimalnej szerokości 1,33 m,
5. pozostawienia zawyżonej wysokości spoczników w klatce schodowej K2 o maksymalnej wysokości 0,175 m,
6. pozostawienia przekroczonej długości dojścia od wyjścia z klatki schodowej K1 na zewnątrz budynku, która wynosi 16 m,
7. pozostawienia przekroczonej długości dojścia przy jednym kierunku ewakuacji dla pomieszczeń poradni rehabilitacji (gabinet wspomaganie 1 oraz pomieszczenie WC) na parterze (budynek B) do obudowanej klatki schodowej o długościach odpowiednio 13,5 m oraz 12,7 m,
8. pozostawienia zawężonego korytarza na parterze (budynek D), zaplecza kuchni o minimalnej szerokości 0,8 m,
9. pozostawienia następujących parametrów biegu schodów na zapleczu kuchni w budynku D:
 - szerokości spocznika o minimalnej szerokości 0,9 m,
 - szerokości biegu schodów o minimalnej szerokości 1,02 m,
 - wysokości stopni o maksymalnej wysokości 0,18 m,
10. pozostawienia zawężonej szerokości drzwi wyjściowych z korytarza zaplecza kuchni na zewnątrz (budynek D) o szerokości 0,87 m,
11. pozostawienia na parterze w budynku D szerokości wynoszącej 0,74 m i wysokości wynoszącej 1,98 m, przejścia między pomieszczeniami wydawania posiłków oraz pomocniczym na zapleczu kuchni,
12. pozostawienie obniżonego sufitu w korytarzu na parterze budynku B, w tym podciągów w klatce schodowej K1 o maksymalnym obniżeniu wynoszącym 1,9 m,
13. pozostawienia wysokości 1,8 m drzwi EIS 30 prowadzących do pomieszczenia szatni na parterze budynku B z uwagi na niski poziom stropu,
14. pozostawienia następujących parametrów biegu schodów w korytarzu na parterze budynku B:
 - wysokości stopni o maksymalnej wartości 0,2 m,
 - szerokości wynikającej ze wzoru $2h + s$, wynoszącej 0,69,
15. pozostawienia na parterze budynku B (poradnia rehabilitacji mowy i słuchu), szerokości korytarza, którego minimalna szerokość wynosi 0,9 m,

16. pozostawienia następujących parametrów dotyczących drzwi zastosowanych w obiekcie:
- na parterze w budynku D z pomieszczenia szatni w zapleczu kuchni na korytarz o szerokości 0,79 m oraz wysokości 1,97 m,
 - na parterze w budynku D z pomieszczenia kuchni do pomieszczenia wydawalni o szerokości 0,8 m oraz wysokości 1,92 m,
 - na parterze w budynku D z pomieszczenia pomocniczego do pomieszczenia stołówki o szerokości 0,7 m,
 - na parterze w budynku D z pomieszczenia WC do pomieszczenia stołówki o szerokości 0,7 m,
 - na parterze budynku E z biura 1 i sekretariatu na korytarz główny o wysokości 1,94 m,
 - na parterze budynku E z pomieszczenia WC na korytarz główny o szerokości 0,70 m oraz wysokości 1,94 m,
 - na parterze budynku B z pomieszczenia biura dyrektora na korytarz główny o szerokości 0,89 m oraz wysokości 1,98 m,
 - na parterze budynku B z pomieszczenia gabinetu wspomagania nr 1 na korytarz o wysokości 1,97 m,
 - na parterze budynku B z pomieszczenia WC w poradni na korytarz o szerokości 0,69 m oraz wysokości 1,97 m,
 - na parterze budynku B na korytarzu poradni o szerokości 0,8 m oraz wysokości 1,96 m,
 - na parterze z gabinetu wspomagania nr 2 do przedsionka o wysokości 1,98 m,
 - na parterze budynku B z przedsionka na korytarz poradni o wysokości 1,98 m,
 - na parterze budynku B z pomieszczenia WC poradni na korytarz o szerokości 0,70 m oraz wysokości 1,98 m,
 - na parterze budynku B z korytarza poradni na korytarz główny o szerokości 0,88 m oraz wysokości 1,98 m,
17. pozostawienia przekrojonej długości jednego dojścia dla pomieszczeń przyległych do korytarza na I piętrze w budynku A, która wynosi dla sali nr 115 - 12 m, sali nr 116 - 14 m, pracowni komputerowej nr 117 - 11,5 m,
18. pozostawienia na I piętrze budynku A minimalnej szerokości drzwi wynoszącej 0,79 m oraz minimalnej wysokości wynoszącej 1,93 m dla wszystkich drzwi pomieszczeń przyległych do korytarza oraz nieprawidłowego kierunku otwierania dla pomieszczeń nr: 101, 103-108, 110-117, 119, 120,
19. pozostawienia przekrojonej długości jednego dojścia z pomieszczeń przyległych do korytarza na II piętrze w budynku A, która wynosi dla pokoju nr 217 - 12 m, dla biblioteki nr 218 - 15 m oraz biblioteki nr 219 - 12 m,
20. pozostawienia na II piętrze budynku A i B minimalnej szerokości wynoszącej 0,79 m oraz wysokości minimalnej 1,92 m wszystkich drzwi do pomieszczeń przyległych do korytarza i sali zabaw oraz nieprawidłowego kierunku otwierania drzwi dla pomieszczeń świetlic nr: 204, 207, 210, 216,
21. pozostawienia przekrojonej długości jednego dojścia dla pomieszczeń przyległych do korytarza na III piętrze w budynku A, której wartości wynoszą odpowiednio: dla pokoju nr 315 - 13 m, nr 316 - 15,5 m, pracowni plastycznej nr 317 - 12 m,
22. pozostawienia na III piętrze w budynku A minimalnej szerokości wynoszącej 0,79 m oraz minimalnej wysokości wynoszącej 1,97 m wszystkich drzwi do pomieszczeń przyległych do korytarza oraz nieprawidłowego kierunku otwierania drzwi w następujących pomieszczeniach: świetlice nr 305, 309, 312, 320, pracowni plastycznej nr 317, pracowni nr 321,
23. pozostawienia następujących parametrów schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia na teren stołówki:
- szerokość spocznika 1,34 m,
 - minimalna szerokość stopni 0,29 m,

- maksymalna wysokość stopni 0,16 m,
- 24. pozostawienia braku możliwości ewakuacji ze strefy pożarowej ZL II do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji,
- 25. pozostawienia braku parametru NRO papy stanowiącej przekrycie dachu,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w pkt. 6 „Ekspertyzy technicznej ...” tj.:

- zastosowanie podniesienia natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do co najmniej 2 lx na klatce schodowej K1 i K2,
- wyposażenie budynku A na I, II i III piętrze w sygnalizatory akustyczno – optyczne, które uruchamiane będą z centrali oddymiania klatki K1 i K2,
- wprowadzenie raz w roku szkoleń dla pracowników budynku z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zostanie opracowany i omówiony instruktarz postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia z uwzględnieniem ewakuacji i zasad postępowania oraz opieki nad dziećmi przez etatowych pracowników obiektu w sytuacji zagrożenia,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej ...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie technicznej ...” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pani Katarzyna Hybś, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, im. plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu, skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017, poz. 2285) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych rozwiązania, umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”,

- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
bryg. pgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Katarzyna Hybś
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego nr 2 w Kaliszu
ul. A. Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
2. KM PSP w Kaliszu
3. aa.

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.