

Kalisz, 19 września 2017 r.

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 40-42**

Nr PZ.5580.26.4.2017 r.

DECYZJA nr 82 /2017

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

z dnia 19 września 2017 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz.U.2017.1204; zm.: Dz.U.2017.1321) oraz art. 155 § 1 w związku z art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz.U. 2017.1257), w związku z wnioskiem strony z dnia 31 sierpnia 2017 r., o zmianę terminu wykonania obowiązku określonego w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, nr 77/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., dotyczącego wyposażenia stołówki, budynku dydaktyczno-administracyjnego (w części obejmującej pomieszczenia ośrodka) oraz łącznika w hydranty wewnętrzne 25 z węzami półsztywnymi lub zastosowania rozwiązania zamiennego.

zmieniam decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nr 77/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., w ten sposób, iż:

termin wykonania ww. obowiązku wyznaczam na dzień 31 sierpnia 2018 r.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 31 sierpnia 2017 r. strona zwróciła się o zmianę decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 77/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., polegającą na zmianie terminu realizacji nałożonych obowiązków. Strona uzasadniła swoją prośbę, faktem planowanym przeniesieniem placówki do innego budynku.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając ważny interes strony rozstrzygnięto jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
Kotoński
st. kpt. mgr inż. Sławomir Kotoński

Otrzymują:

1. Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu
ul. Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Ms.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu

Nr PZ.5580.133.5.2015

DECYZJA nr 177 /2015

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

z dnia 23 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U.2013.1340, z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2013.267.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 22 czerwca 2015 r., przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu, ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz

nakazuje się Dyrektorowi ośrodka wykonać, w określonym terminie niżej wymienione czynności:

1. **Wyposażyć stołówkę, budynek dydaktyczno-administracyjny (w części obejmującej pomieszczenia ośrodka) oraz łącznik w hydranty wewnętrzne 25 z węzami półsztywnymi lub zastosować rozwiązanie zamienne.**

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 2, lit. a, § 3 ust 1 wraz z § 2 ust. 1 pkt 9 oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

UZASADNIENIE

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu, ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz stwierdzono następującą nieprawidłowość w zakresie przepisów przeciwpożarowych:

- 1) Brak hydrantów wewnętrznych w stołówce, budynku dydaktyczno-administracyjnym (w części obejmującej pomieszczenia ośrodka) oraz łączniku. Wszystkie te budynki wraz z budynkiem głównym tworzą jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni użytkowej 4656,52 m², zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + II + III + V. Zgodnie z obowiązującymi przepisami hydranty wewnętrzne 25 należy stosować w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V, gdy ich powierzchnia przekracza 200 m².

Urządzenia przeciwpożarowe w postaci hydrantów wewnętrznych są przeznaczone do gaszenia pożaru w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania przez osoby bez specjalistycznego przeszkolenia. Hydranty umożliwiają bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Z uwagi na fakt, że woda jest bardzo skutecznym środkiem gaśniczym w odniesieniu do większości materiałów palnych stosowanych do wyposażenia wnętrz użycie hydrantów może przyczynić się do ugaszenia ewentualnego pożaru w wczesnej jego fazie i ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, a tym samym zminimalizować straty pożarowe. Hydranty wewnętrzne należą do urządzeń przeciwpożarowych w związku z powyższym instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, zastosowanie rozwiązania zamiennego w stosunku do wymienionego powyżej, zapewniającego nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
z upoważnienia *B-M. Kowal*
st. bryg. mgr inż. Marek Burzyński
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu
ul. Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Ms.