

Kalisz, 19 września 2017 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 40-42

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W KALISZU	
Wpł. dnia	2017 -09- 25
Nr kor.	1091
Ilość zał.	1
Podpis	<i>[signature]</i>

Nr PZ.5580.26.5.2017 r.

DECYZJA nr 84 /2017

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
z dnia 19 września 2017 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz.U.2017.1204; zm.: Dz.U.2017.1321) oraz art. 155 § 1 w związku z art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz.U. 2017.1257), w związku z wnioskiem strony z dnia 31 sierpnia 2017 r., o zmianę terminu wykonania obowiązków określonych w:

- punkcie 1 dotyczącym dostosowania warunków ewakuacji w budynku głównym do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosowania rozwiązania zamiennego, w związku z przekroczeniem w tym budynku dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych o ponad 100 % w stosunku do wartości określonej przepisami.
- punkcie 2 dotyczącym dostosowania warunków ewakuacji w budynku głównym do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosowania rozwiązania zamiennego, w związku z występowaniem w budynku głównym klatek schodowych niewyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu.
- punkcie 3 dotyczącym dostosowania warunków ewakuacji w budynku głównym do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosowania rozwiązania zamiennego, w związku z występowaniem w budynku głównym korytarzy o długości około 66 m, które nie zostały podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu oraz nie zastosowano na nich rozwiązań techniczno - budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem.

decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, nr 78/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.,

zmieniam decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nr 78/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., w ten sposób, iż:

termin wykonania ww. obowiązków wyznaczam na dzień 31 sierpnia 2018 r.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 31 sierpnia 2017 r. strona zwróciła się o zmianę decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 78/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., polegającą na zmianie terminu realizacji nałożonych obowiązków. Strona uzasadniła swoją prośbę, faktem planowanym przeniesieniem placówki do innego budynku.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając ważny interes strony rozstrzygnięto jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
Kotoński
st. kpt. mgr inż. Sławomir Kotoński

Otrzymują:

1. Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu
ul. Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Ms.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu

PZ.5580.133.6.2015

DECYZJA nr 18 /2015

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

z dnia 23 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U.2013.1340, z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U.2013.267.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 22 czerwca 2015 r., przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu, ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz

nakazuje się Dyrektorowi ośrodka wykonać, w określonym terminie niżej wymienione czynności:

1. **Dostosować warunki ewakuacji w budynku głównym do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosować rozwiązanie zamienne, w związku z przekroczeniem w tym budynku dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych o ponad 100 % w stosunku do wartości określonej przepisami.**

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U 2002 nr 147, poz. 1129 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 2 pkt 2 oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wraz z § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. **Dostosować warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosować rozwiązanie zamienne, w związku z występowaniem w budynku głównym klatek schodowych niewyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu.**

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U 2002 nr 147, poz. 1129 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 2 pkt 5 oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wraz z § 245 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3. **Dostosować warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosować rozwiązanie zamienne, w związku z występowaniem w budynku głównym korytarzy o długości około 66 m, które nie zostały podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu oraz nie zastosowano na nich rozwiązań technicznych - budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem**

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U 2002 nr 147, poz. 1129 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 2 pkt 5 oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wraz z § 243 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin realizacji: 31 sierpnia 2016 r.

UZASADNIENIE

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu, ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przepisów przeciwpożarowych, dotyczące warunków ewakuacji, polegające na:

1. Przekroczeniu o ponad 100 %, w stosunku do wartości określonej przepisami, maksymalnej długości dojścia ewakuacyjnego w budynku głównym. Dla najniekorzystniej położonego pod względem ewakuacji pomieszczenia (pokój nr 316 położony na trzecim piętrze) długość dojścia wynosi około 56 m przy możliwym jednym kierunku ewakuacji
2. Brak wyposażenia ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku głównym (zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II) w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu.
3. Występowaniu w budynku głównym korytarzy o długości około 66 m, na których nie zastosowano rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem, urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu, oraz nie podzielonych na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi

Fakt ten zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi.

Zgodnie z § 16 ust. 3 powyższego rozporządzenia właściciel lub zarządca takiego budynku zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

W myśl § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)¹ w strefach zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL V (do których zalicza się budynek główny ośrodka) dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego dojścia (kierunku ewakuacji) wynosi 10 m.

Na podstawie § 245 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia¹, w budynkach niskich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu

Zgodnie z § 243 ust. 1 i 2 rozporządzenia¹ korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Wymaganie to nie dotyczy korytarzy, na których zastosowano rozwiązania techniczno - budowlane zabezpieczające przed zadymieniem.

Możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego budynku stanowi podstawowy i najważniejszy wymóg stawiany obiektom użyteczności publicznej. Zbyt długa droga ewakuacji z zagrożonych pomieszczeń zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje tylko jeden możliwy kierunek ewakuacji powodować może znaczne wydłużenie czasu potrzebnego na bezpieczne opuszczenie budynku lub nawet całkowicie je uniemożliwić, co w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo przebywających i nocujących w budynku ludzi. Zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczną ewakuację obejmuje również zabezpieczenie dróg ewakuacji w budynku przed możliwością wystąpienia na nich zadymienia. Dymy i gazy pożarowe, stanowią główny czynnik zagrażający życiu i zdrowiu ludzi w przypadku powstania pożaru, dlatego zabezpieczenie przed ich przedostawaniem się na drogi ewakuacyjne lub ich skuteczne usuwanie z tych dróg ma decydujący wpływ na możliwość bezpiecznej ewakuacji. Występujące na drogach ewakuacyjnych zadymienie w znaczący sposób wpływa na szybkość ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w skrajnych warunkach może ją zupełnie uniemożliwić. O priorytetowym znaczeniu zapewnienia właściwych warunków do bezpiecznej ewakuacji świadczyć może fakt, że brak takich warunków stanowi podstawę do uznania budynku jako zagrażającego życiu ludzi. Jest to tym bardziej istotne, że w przedmiotowym budynku, w przypadku wystąpienia zagrożenia ewakuowane będą dzieci i młodzież słabosłysząca lub nawet niesłysząca, co samo w sobie biorąc pod uwagę stres wywołany zagrożeniem stanowi czynnik znacznie utrudniający szybką i bezpieczną ewakuację.

Zgodnie z § 207 ust. 2 powyższego rozporządzenia przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

Wymagania bezpieczeństwa pożarowego w myśl § 2 ust. 2 mogą być spełnione w sposób inny niż podany w ww. rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie obowiązków nakazanych w powyższej decyzji zostało uzasadnione prawnie w oparciu o przepisy przeciwpożarowe podane w podstawach prawnych.

O wykonaniu nałożonych niniejszą decyzją obowiązków prosimy o pisemne poinformowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu przy ul. Maształarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu ul. Nowy Świat 42-44 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
z upoważnienia *Burzyński*
st. bryg. mgr inż. Marek Burzyński
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niestyszącej w Kaliszu
ul. Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Ms.