

Kalisz, 19 września 2017 r.

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 40-42**

Nr PZ.5580.26.3.2017 r.

DECYZJA nr 83 /2017

**Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
z dnia 19 września 2017 r.**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz.U.2017.1204; zm.: Dz.U.2017.1321) oraz art. 155 § 1 w związku z art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz.U. 2017.1257), w związku z wnioskiem strony z dnia 31 sierpnia 2017 r., o zmianę terminu wykonania obowiązku określonego w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, nr 76/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., dotyczącego przedłożenia do wglądu aktualnego, pozytywnego i kompletnego protokołu sprawności technicznej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zainstalowanej w budynkach ośrodka,

zmieniam decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu nr 76/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., w ten sposób, iż:

termin wykonania ww. obowiązku wyznaczam na dzień 31 sierpnia 2018 r.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 31 sierpnia 2017 r. strona zwróciła się o zmianę decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 76/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., polegającą na zmianie terminu realizacji nałożonych obowiązków. Strona uzasadniła swoją prośbę, faktem planowanym przeniesieniem placówki do innego budynku.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając ważny interes strony rozstrzygnięto jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

Kotoński
st. kpt. mgr inż. Sławomir Kotoński

Otrzymują:

1. Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu
ul. Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Ms.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu

Nr PZ.5580.133.4.2015

DECYZJA nr 46 /2015
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
z dnia 23 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U.2013.1340, z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U.2013.267.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 22 czerwca 2015 r., przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu, ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz

nakazuje się Dyrektorowi ośrodka wykonać, w określonym terminie niżej wymienione czynności:

- 1. Przedłożyć do wglądu aktualny, pozytywny i kompletny protokół sprawności technicznej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zainstalowanej w budynkach ośrodka.**

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 wraz z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz Polską Normą PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne.

Termin realizacji: 31 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu, ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz stwierdzono następującą nieprawidłowość w zakresie przepisów przeciwpożarowych:

- 1) Przedłożony do wglądu protokół sprawności technicznej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 22 października 2015 r. nie zawiera odniesienia do spełnienia przez instalację oświetlenia ewakuacyjnego wymogu dotyczącego szybkości zadziałania w przypadku zaniku napięcia. W myśl obowiązujących przepisów Urządzenia przeciwpożarowe, do których zalicza się instalacje oświetlenia ewakuacyjnego należy poddawać przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów. Zgodnie z zapisami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne, na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Brak odniesienia się do tego wymogu w protokole z przeprowadzonych prób oświetlenia ewakuacyjnego nie pozwala traktować tej instalacji jako w pełni sprawnego urządzenia przeciwpożarowego.

Urządzenie przeciwpożarowe w postaci oświetlenia ewakuacyjnego ma za zadanie zapewnić oświetlenie dróg ewakuacyjnych w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego (np. podczas pożaru) oraz dzięki temu umożliwić pracownikom i osobom postronnym bezpieczne opuszczenie budynku. W sytuacji braku napięcia elektrycznego, a tym samym wyłączenia oświetlenia podstawowego, brak sprawnego oświetlenia ewakuacyjnego może skutkować znacznym wydłużeniem czasu trwania ewakuacji osób z obiektu lub nawet całkowicie ją uniemożliwić.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu ul. Nowy Świat 40-42 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
z upoważnienia *B-mi Marek*
st. bryg. mgr inż. Marek Burzyński
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu
ul. Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Ms.